



LEGENDA:

⊙ Uziom pionowy Fe/Zn Ø 16mm dł. 6m

UWAGA:

1. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi 20Ω
2. Taśmę Fe/Zn 40x4mm należy ułożyć na głębokości min. 0,6m

Inwestor	Gmina Psary ul. Malinowicka 4 42-512 Psary				
Obiekt	PROJEKT BUDOWLANY budowy oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary. Psary ul. Irysów dz. nr ewid. 2547/46, 170/4, 2547/2 obręb 0008 Psary				
Branża	Elektroenergetyczna				
Treść rys.	Uziemienie				
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia budowlane	Podpis	Faza:	Data:
Opracował	Bartosz Trzepizur			PB	2016.02
Projektant	Łukasz Trzepizur	upr. nr SLK/5283/POOE/14		Skala	Nr rys.
					3