

Znak prawny: ZP.271.22.2017

Nazwa zamówienia: „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary.”

Psary, dnia 28.09.2017r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary.**”

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1.

Zamawiający w SIWZ dla postępowania pn. „**Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary.**” przewidział montaż modułów polikrystalicznych o mocy 260W-DC. Chcielibyśmy zapytać, czy możliwe w ramach przedmiotowego zamówienia będzie zainstalowanie paneli o lepszych parametrach technicznych (o większych mocach niż 260 kW oraz o większych sprawnościach)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o lepszych parametrach tj. wyższej mocy szczytowej panelu , przy czym zastrzega, że ilość paneli musi być zgodna z założeniami w projekcie Budowlano – Wykonawczym. W związku z dofinansowaniem danego projektu zakres rzeczowy nie może ulec zmianie.

Pytanie 2.

W SIWZ dotyczących „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary.” w dziale III Opis przedmiotu zamówienia ust 1. Pkt.3) jest napisane: „*Należy wykonać układ wytwórczy o mocy znamionowej 17,16 kW który będzie się składał z 49 sztuk modułów polikrystalicznych o mocy 260W-DC każdy...*”

Informujemy, że 49 szt. paneli o mocy 260W każdy da moc łączną 12,74kWp a nie 17,16kWp !

- 1) Prosimy o jednoznaczne określenie, czy w lokalizacji Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbiu nr 17, ul. Poczтовая 39 w zakresie przedmiotu zamówienia jest dostarczenie 49 paneli, czy paneli o łącznej mocy 17,16kWp.
- 2) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o innej mocy pojedynczego panela. Jeśli tak, to czy łączna moc w poszczególnych instalacjach może być zbliżona do wskazanej w OPZ ?

Odpowiedź

- 1) Dla budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Dąbiu przy ul. Poczтовой 39 zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym oraz przedmiarem robót należy zabudować 66 paneli.
- 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o lepszych parametrach tj. wyższej mocy szczytowej panelu , przy czym zastrzega, że ilość paneli musi być zgodna z założeniami w projekcie Budowlano – Wykonawczym.

W związku z dofinansowaniem danego projektu zakres rzeczowy nie może ulec zmianie.

Odpowiedzi na pytania obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta
/-/ Marta Szymiec
Zastępca Wójta

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.psary.pl

Znak prawy: ZP.271.22.2017

Nazwa zamówienia: „Instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary.”

2. aa

Sprawę prowadzi:

Arkadiusz Maraszek - tel. 32 / 29 44 943; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl