

WliRI.041.0001.2016.KW.0004.2016

wg rozdzielnika

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Wykonanie audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Gminie Psary oraz usług dotyczących zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary” Zamawiający informuje, iż:

Inwentaryzacja techniczno-budowlana w zakresie niezbędnym do wykonania audytów energetycznych oraz późniejszych projektów budowlanych instalacji gazowej powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem aktów prawnych wskazanych w zaproszeniu do składania ofert – w części I Przedmiot zamówienia, a w szczególności powinna zawierać następujące elementy:

- a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,
- b) co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome kondygnacji budynku z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,
- c) istniejących wewnętrznych instalacji gazu, c.o. i c.w. z naniesieniem na dokumentację,
- d) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
- e) charakterystykę energetyczną budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokość taryf i opłat,
- f) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników i ich usytuowanie,
- g) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,
- h) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,
- i) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji,
- j) charakterystykę instalacji gazowej oraz instalacji przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
- k) charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Zastępca Wójta Gminy Psary

/-/

Marta Szymiec