

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 4
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej reprezentowany przez
Dyrektora Zakładu z siedzibą
ul. Dolna 1**

42-502 Dąbie, Będzin

**Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Uporządkowanie Gospodarki
Wodno-Ściekowej w Gminie Psary – Przebudowa Wodociągu Dn 200 i Dn 150 w
Psarach ul. Malinowicka, Wiejska, Szkolna, Górna”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania :

PYTANIE 1 :

Prosimy o wyjaśnienie jaką armaturę należy zamontować w studni wodomierzowej na ciągu, ponieważ z opisu przedmiotu zamówienia i projektu z Tabeli Zestawienia Materiałów i Przedmiaru wynikają inne średnice niż z zamieszczonego rysunku nr 09.

Jaki materiał należy uwzględnić przy wycenie? Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytanie jest niezbędne do dalszej wyceny.

ODPOWIEDŹ 1 :

Średnice są poprawnie podane. W rurociągach z tworzywa podaje się średnicę zewnętrzną, natomiast w stalowych średnicę wewnętrzną i stąd te różnice w opisie średnic. Średnice podane na rysunku 09 są aktualne.

PYTANIE 2 :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do udzielonej odpowiedzi na następujące pytanie:

1. W udzielonych odpowiedziach z dnia 03.02.2014 dotyczącym odtworzenia krawężników betonowych 30x20 cm – odpowiadacie Państwo cytując:

„Do odtworzenia krawężników betonowych drogowych 30x15 cm należy użyć materiału nowego w 100 %. i uzupełniacie przedmiar o pozycję nr 28 z ułożeniem krawężników betonowych 30x20 cm (1070 mb) - proszę o konkretną odpowiedź jaki to ma być krawężnik 30x15 cm czy 30x20 cm.

ODPOWIEDŹ 2 :

Należy ułożyć krawężnik **30x15 cm**.