

**ZESPÓŁ
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
w BĘDZINIE
ul. Krasickiego 17**

Będzin, dnia 2011-10-11

BGP-II.6630.128 .2011

Opinia Nr 123/2011

(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa wodociągów 200mm i 150mm w Psarach
ul. Malinowicka, Wiejska, Szkolna, Górna, Kasztanowa**

dla: **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMINALNEJ W PSARACH
42-504 Dąbie, DOLNA 1**

Nazwa projektanta: **Stefan Korus**

na wniosek z dnia: **2011-10-10**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ uzgadnia pozytywnie
lokalizację w/w obiektu

opis lokalizacji: przebudowa wodociągów 200mm i 150mm w Psarach ul. Malinowicka,
Wiejska, Szkolna, Górna, Kasztanowa

Oznaczenie arkuszy map: 521.443.10 521.444.06,07,11,12

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.3 (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)
i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr.38 , poz.455)
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy :
 - zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed zasypaniem (art. 27 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Będzin, dnia 2011-10-1

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu
Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
.....
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....14.10.11.....

podpis.....
.....

Będzin, dnia 2011-10-1

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu
Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
.....
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....14.10.11.....

podpis.....


13 PAŹ. 2011 do protokołu nr 123/11 z dnia 11 PAŹ. 2011

PODINSPEKTOR

2011-10-1
 1 Ośrodku
 gdzie mapa
 zgodnienia
 dokumentacji
 dokumentacja

| Nazwa i adres | Uwagi uzgadniającego | Pieczęć, data, podpis |
|--|--|--|
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. | BZ-2 UWA | |
| TAURON CIEPŁO S.A. | nieobecny | |
| TAURON Dystrybucja S.A. Będzin, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza | nieobecny | |
| GAZ-SYSTEM S.A. Świerklany | nieobecny | |
| Górnośląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Rozdzielnia Gazu Będzin | nieobecny | |
| Netia S.A. Będzin | Daz map | Przedstawiciel Netia TADEUSZ BANA |
| Telekomunikacja Polska S.A. | Miejsce udzieli z umiarkowaniem telefonicznej obsługi zgodnie z obowiązującymi normami pol. nadzorem pionierskiego TP SA. O nadzór techn. wysiępi do UPRZ KATOWICE ul. Ziemlewska 8 | Iwona Tatar Dział Zarządzania Zasobami Sieci 1 - Sosnow |
| Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Będzin | — | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Będzin | — | |
| Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Gliwice | nieobecny | |
| POLSKA TELEFONIA Urząd Miasta i Gminy CYFROWA W KATOWICACH UL. SOLWIŃSKIEGO 46A | NIE DOTYCZY | 11.10.2011 JOZEF SZCZEPAN Przewodnik budowy w telefonii 01 22 22 22 22 01 22 22 22 22 |
| Górnośląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Wydział Obsługi Sieci | nieobecny | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 13. | Zakład Inżynierii Komunalnej Czeladź | — | |
| 14. | Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki | — | |
| 15 | Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbie | nieobecny | gr |
| 16 | Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Znaki geodezyjne podlegają ochronie i wznowieniu w przypadku zniszczenia "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Ust. z 17 maja 1989 r. | gr |
| 17 | Urząd Miejski Wojkowice Wydz. Gospodarki Wodnej | — | |
| 18 | Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice | — | |
| 19 | Regionalny Zrząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | — | |
| 20 | Zakład Usług Wodnych Siewierz | — | |
| 21 | Wydział Architektury i Środowiska | uzgodniono | D. Ch... |
| 22 | Powiatowy Zarząd Dróg | Z wyznaczonymi podanymi w decyzji nr WDM 7004. P. 68. 2011 | gr |
| 23 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | nieobecny | gr |
| 24 | Przewodniczący ZUD | uzgodniono | Z up. STAROSTA Jadwiga GEODETA POWIATOWY |

Biuro Us
Gratyna
41-880 Zab
Regi
271-26

S

V

C

inż. STEFAN KORUS
Upr. bud. 444/87/897/92
w zakresie instalacji
sanitarnych i gazowych

NOTATKA SŁUŻBOWA

Spisana w dniu 10.06.011r., dotycząca przebudowy wodociągu \varnothing 300/200/150
w Psarach, ulica Malinowiecka, Wiejska i Szkolna.

Obecni:

1. inż. Jerzy Wyporski - Zakład Gospodarki Komunalnej
2. inż. Stefan Korus - „Projekt „ Zabrze
1. Zakres rzeczowy projektowanej przebudowy, obejmuje odcinek od ujęcia głębinowego SM-4, ulice Malinowicka, Wiejska, Szkolna do ul. Granicznej, bez odgałęzień od ul. Szkolnej / ul. Boczna, Łączna, Kamienna i Grabowa /.
2. Projektowany wodociąg umiejscowiono w chodniku ul. Malinowickiej oraz w chodnikach po obu stronach ul. Wiejskiej i Szkolnej.
3. Zgodnie z zaleceniem, przyłącza wodociągowe, wyprowadzić do granic nieruchomości, kończąc je studzienką wodomierzową typu „Kajma „.
4. Do projektowanych wodociągów, włączeni będą mieszkańcy, zgodnie z dostarczonym spisem.
5. Na wodociągu, zabudować Hydranty podziemne.

N a tym notatkę zakończono i podpisano.

1.....D.Y.R.E.K.T.O.R.....

inż. Jerzy Wyporski

2.....inż. STEFAN KORUS
Upr. bud. 444/87, 697/92
w zakresie instalacji
sanitarnych i gazowych

26 podpis 2011.9.
inż. STEFAN KORUS
Upr. bud. 444/87, 697/92
w zakresie instalacji
sanitarnych i gazowych

70330/UB/32/2011

Dąbie, dnia 22.06.2011r.

**Biuro Usług Techniczno-Projektowych
„PROJEKT”
Grażyna Kuśnierczyk-Kamieńska
Stefan Korus
41-800 Zabrze
ul. Wolności 311/316**

Dotyczy: uzgodnienia proponowanej trasy wodociągu - „Przebudowa sieci
wodociągowej PE Ø 300,200 w ul. Wiejskiej, Szkolnej i Malinowickiej
w Gminie Psary.

W nawiązaniu do pisma L.dz. 6/05/011 informuję, że przesyłamy 1 egz. istniejącej sieci
wodociągowej w skali 1: 1000.

20 czerwca 2011g.

inż. STEFAN KORUS
Upr. bud. 444/87/693/92
w zakresie instalacji
sanitarnych i gazowych

D Y R E K T O R

inż. Jerzy Wyporski

Rogoźnik, 2011-07-07

DECYZJA Nr W.D.i M.7004.P.68 .2011

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 05.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację instalacji wodociągowej ul. Malinowicka- działki nr 1201, 2542, Wiejska i Szkolna- działki nr 674, 1040, 1516, 1519, 1858 w Psarach.

z e z w a l a m

Firmie USŁUG TECHNICZNO - PROJEKTOWYCH "PROJEKT" Stefan Korus, Grażyna Kuśnierczyk - Kamińska, ul. Wolności 311/316, 41-800 Zabrze na lokalizację wodociągu w poboczu i chodniku ul. Malinowickiej- działki nr 1201, 2542, Wiejskiej i Szkolnej- działki nr 674, 1040, 1516, 1519, 1858 w Psarach

na następujących warunkach :

1. Sieć wodociągową z przyłączem należy zaprojektować w pasie drogowym zgodnie z § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430). Przejście pod jezdniami należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej.
2. Obowiązuje pełna renowacja zajętego odcinka pasa drogowego i przywrócenie do stanu ustawowego. Nitkę wodociągu w pasie drogowym ul. Szkolnej i Wiejskiej w Psarach należy usytuować w przeciwskarpie rowu oraz w bezpośredniej bliskości ogrodzeń posesji -(strona północna). Po stronie południowej można usytuować wodociąg w chodniku, jednak nie bliżej niż 1,0m od krawędzi jezdni. W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika należy go odtworzyć o tożsamy parametrach konstrukcji podbudowy i kostki betonowej gr. 8cm.
3. Odcinek wzdłuż ul. Malinowickiej również należy zabudować w przeciwskarpie rowu max. 0,5m od granicy zewnętrznej pasa drogowego.
4. Wnosimy o wykonanie zabudowy wodociągu metodą przewiertu.
5. Prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Niezbędne jest dostarczenie 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie obejmującym teren robót oraz naniesienie umieszczonego w pasie drogowym obiektu na zasoby geodezyjne.
7. Obowiązuje projekt zmiany organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczeń robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas budowy.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia budowy (robót) w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 118).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty , naliczane w oparciu o stawki na podstawie Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego Nr XVII/189/2004 z dnia 20.04.2004 r. oraz Uchwały Nr XIX/219/2004 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Starosta Powiatu .

=V E R T E=

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kopia:
1. ac.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W BĘDZINIE
KIEROWNIK WYDZIAŁU

inż. Jacek Regulski

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie
Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Kotula

20.12.2019

inż. STEFAN KORC
Upr. bud. 444/87/69
w zakresie instalacji
sanitarnych i gazowych

Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna
Oddział w Będzinie
Rejon Dystrybucji Będzin
ul. Kościuszki 114
42-500 Będzin
tel. 32 766 53 99
fax 32 766 53 51
e-mail: bedzin.dp3@enion.pl



GRUPA

TAURON

ENION

Będzin, dn. 22.06.2011 r.

Znak: OBD/RD-3/ZS/WI/192/8868/9394/2011

Biuro Usług Techniczno-Projektowych

„PROJEKT”

ul. Wolności 311/316

41-800 ZABRZE

Dotyczy: *uzgodnienia terenu w Psarach przy ul. Wiejskiej, Malinowickiej i Szkolnej*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.06.2011 r., data wpływu do ENION S.A. – Rejon Dystrybucji Będzin 14.06.2011 r. informujemy, że:

1. Na uzgadnianym terenie istnieją napowietrzne urządzenia elektroenergetyczne 0,4kV będące własnością ENION S.A. Rejon Dystrybucji Będzin, które należy zinwentaryzować we własnym zakresie.
2. Na terenie objętym uzgodnieniem znajdują się urządzenia podziemne będące własnością ENION S.A. Rejon Dystrybucji Będzin, które naniesiono orientacyjnie wg oznaczeń na planie. W celu dokładnego zlokalizowania tych urządzeń w trakcie projektowania należy wyznaczyć ich przebieg przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać wykopy kontrolne w miejscach przewidywanych kolizji. Wszelkie prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Na uzgadnianym terenie mogą istnieć urządzenia nie będące własnością ENION S.A.
4. ENION S.A. Rejon Dystrybucji Będzin nie odpowiada za urządzenia elektroenergetyczne, których obecność na obszarze objętym uzgodnieniem nie jest nam znana.
5. Występujące skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi urządzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania obowiązujących norm.
6. Prace w bliskości słupów sieci energetycznych należy prowadzić tak, by nie naruszyć posadowienia słupów oraz ich uziemień.
7. O warunki techniczne ewentualnej, koniecznej przebudowy istniejących urządzeń oraz o warunki pracy w pobliżu czynnych urządzeń należy wystąpić do ENION S.A. Rejon Dystrybucji Będzin.
8. Niniejsze uzgodnienie opracowane w kontekście ewentualnej kolizji z naszymi istniejącymi urządzeniami.
9. W przypadku niespełnienia wymogów podanych w niniejszym piśmie odpowiedzialność za mogące z tego wynikać straty ponosi inwestor realizowanego projektu.

Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres 1 roku.

Z poważaniem

Załącznik:

Zał. nr 1 - 1 x plan

K/o:

1 x RD-3/ZS a/a

p.o. Kierownik
Wydziału Zarządzania Siecią
inż. Krzysztof Ciepliński

inż. STEFAN KORI
Upr. bud. 44437-89-14
w zakresie instalacji
sanitarnych i gazowych

ENION Spółka Akcyjna
ul. Zawita 65 L
30-390 Kraków
tel. 12 261 10 00
fax 12 261 10 01
e-mail: centrala@enion.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000012216
NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576
Kapitał zakładowy (wpłacony): 252 897 508,08 zł

www.enion.pl

Katowice, 04 lipiec 2011 r.

Biuro Usług Techniczno-Projektowych „PROJEKT”
Grażyna Kuśmierczyk-Kamieńska, Stefan Korus
ul. Wolności 311/316
41-800 Zabrze

Numer pisma: TOTSSAU.HK.211-60766/11

Temat: uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej w gminie Psary w ul. Wiejskiej, Szkolnej,
Malinowickiej dla potrzeb projektowanej przebudowy sieci wodociągowej.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny :

“z.naniesionym orientacyjnym przebiegiem urządzeń telekomunikacyjnych”.

W przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt zabezpieczeń lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnić i zatwierdzić w Regionie Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonywać pod nadzorem pracownika upoważnionej w tym celu firmy: **Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych**

Sp. z o.o. ul. Zamułkowa 8; 40-857 Katowice, tel. 32 253 00 50 na warunkach odpłatnych.

W opracowaniu uwzględniono również urządzenia sieci dalekosiężnej.

Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 12 miesięcy.

Z poważaniem

Antoni Wójcik

Kierownik Działu
Zarządzania Zasobami Sieci 1
Sosnowiec

inż. STEFAN KORUS
Upr. bud. 444/87. 697/92
w zakresie instalacji
sanitarnych i gazowych

Załącznik: 2 egz. pl. syt.

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 373 50 00, fax 32 373 50 07

Rozdzielnia Gazu w Będzinie
ul. Sielecka 85a, 42-500
Będzin
tel. (32) 267 73 64
fax. (32) 761 46 60

Biuro Usług Techniczno – Projektowych
„PROJEKT”
Grażyna Kuśmierczyk – Kamieńska, Stefan Korus
ul. Wolności 311/316
41 – 800 Zabrze

Wasz znak: L.dz. 4/05/011
Nasz znak: K – 12 – III – 855/86/2011

Będzin dn. 29.06.2011r.

Dot.: uzgodnienie proponowanej trasy wodociągu w ul. Wiejskiej, Szkolnej i Malinowickiej w Psarach.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.05.2011r. w sprawie jak wyżej informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono przebieg istniejącej sieci gazowej.

- średniego ciśnienia.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją należy zabezpieczyć zgodnie z:

- Dziennikiem Ustaw nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r. (dotyczy gazociągu ś/c stal.),

- Dziennikiem Ustaw nr 97 poz. 1055 z dnia 11 września 2001r. (dotyczy gazociągu ś/c PE.),

- Polską Normą 91/M- 34501.

Projekt zabezpieczenia kolizji należy uzgodnić z Rozdzielnią Gazu w Będzinie.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Rozdzielnią Gazu w Będzinie, ul. Sielecka 85a celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Powyższe uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Przebieg gazociągu naniesiono orientacyjnie. Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie.

Ponadto informujemy, iż lokalizacja j. w. nie koliduje z siecią podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwaną przez GSG Sp. z o.o. Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrze.

Sprawę należy dodatkowo uzgodnić z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Świerklanach, Terenowa Jednostka Obsługi Katowice z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. 1 – Maja 376, 41 – 700 Ruda Śląska tel. 32/344 - 90 -50.

Załącznik 1 egz. mapy.

Z poważaniem

Rozdzielnia Gaz w Będzinie
Kierownik
Andrzej Bieniada

20 grudnia 2009
inż. STEFAN KURC
Upr. bud. 444/87, 69
w zakresie instalacji
sanitarnych i gazów.