

Ogłoszenie nr 363417 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.

**Dąbie: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Psary - z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od SUW przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Krótka i ul. Pocztowa; Zadanie nr 2: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowie Dolne - Gołasza Biska - zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice, ul. Parkowa; Zadanie Nr 3: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach, ul. Słoneczna, Sarnów, ul. Źródlana do DK 86, Psary, ul. Polna i ul. Gródkowska, Strzyżowice, ul. Żwirowa.**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 329299-2016

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 33275-2016

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**  
tak

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, krajowy numer identyfikacyjny 27655922000000, ul. ul. Dolna 1, 42504 Dąbie, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 601 671, faks 323 601 670, e-mail zgk@psary.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Psary - z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od SUW przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Krótka i ul. Pocztowa; Zadanie nr 2: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowie Dolne - Gołasza Biska - zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice, ul. Parkowa; Zadanie Nr 3: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach, ul. Słoneczna, Sarnów, ul. Źródlana do DK 86, Psary, ul. Polna i ul. Gródkowska, Strzyżowice, ul. Żwirowa.

### **Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZGK/45/2016

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

### **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zad. nr 1 Malinowice w ul. Wiejskiej od skrzyżowania z ul. Słoneczną do ul. Pocztowej w Dąbiu oraz w ul. Krótkiej o średnicach: - dz 225 mm SDR 11 PE 100 RC PN 16 - 2407,3 mb - dz110 mm SDR 11 PE 100 RC PN 16- 944,2 mb - dz 50 mm SDR 11 PE 100 RC PN 16 - 39,0 mb - dz 50 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 61,0 mb - dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 108,5 mb - hydrant nadziemny dn 80 - 20 sztuk wraz z odgałęzieniami do przyłączy o łącznej dł. 3 560 m oraz przyłącza dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 1050,0 m i dz 50 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 56,0 m o łącznej długości: 1 106,0 m. Ponadto wykonane zostaną odgałęzienia dz 40 mm do budynków zakończone studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi typu "Kajma II" o średnicy 0,50 m i wysokości 1,2 m wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego. Zad. nr 2: Brzękowie Dolne, Gołasza Biska – zbiornik Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa o średnicach: - dz 225 mm SDR 11 PE 100 RC PN 16 - 1904,20 mb - dz 225 mm SDR 11 PE 100 PN 16 - 330,8 mb - dz160 mm SDR 11 PE 100 PN 16 - 686,8 mb - dz110 mm SDR 11 PE 100 RC PN 16 - 1666,7 mb - dz110 mm SDR 17 PE 100 PN 16 - 264,8 mb - dz 63 mm SDR 11 PE 100 RC PN 16 - 58,4 mb - dz 63 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 359,5 mb + 70 mb = 429,50 mb - dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 135,0 mb - hydranty nadziemne dn 80 - 20 sztuk wraz z odgałęzieniami do przyłączy o łącznej dł. 5.472,20 m oraz przyłącza dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 o łącznej długości: 1 085,0 m. Ponadto wykonane zostaną odgałęzienia dz 40 mm do budynków zakończone studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi typu "Kajma II" o średnicy 0,50 m i wysokości 1,2 m wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego oraz przełączenia do istniejących wodociągów bocznych. Zad. nr 3: Malinowice ul. Słoneczna i w Sarnowie ul. Źródlana do DK 86 oraz w Psarach ul. Polna i Gródkowska i w Strzyżowicach w ul. Żwirowa. Sieć wodociągowa w Malinowicach, ul. Słoneczna i w Sarnowie, ul. Źródlana o średnicach: - dz 225 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 909,20 mb - dz160 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 854,8 mb - dz110 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 20,0 mb - dz 63 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 8,0 mb - dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 - 60,0 mb - hydranty nadziemne dn 80 - 16 sztuk wraz z odgałęzieniami do przyłączy o łącznej dł. 1 852,0 m oraz przyłącza dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 o łącznej długości: 560,0 m. Ponadto wykonane zostaną odgałęzienia dz 40 mm do budynków zakończone studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi typu "Kajma II" o średnicy 0,50 m i wysokości 1,2 m wyposażonymi w wodomierze do odczytu

radiowego . Celem połączenia z istniejącym zasilającym wodociągiem w ul. Wiejskiej należy dodatkowo wykonać w ul. Wiejskiej odcinek wodociągu dz 225 mm długości 114 m. Na trasie wodociągu przewidziano wykonanie 21 odgałęzień. Trasa wodociągu przebiega w poboczu ul. Wiejskiej o nawierzchni asfaltowej oraz drogach o nawierzchni gruntowej ( ul. Słoneczna i Źródłana). Od studzienek do budynków zostaną wykonane przyłącza dz 40mm o łącznej długości 560 m. - Psary, ul. Polna i ul. Gródkowska Sieć wodociągowa w Psarach, ul. Polna i Gródkowska o średnicach: - dz110 mm SDR 17 PE 100 PN 10 – 836,5 mb - dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 – 16,0 mb - hydranty nadziemne dn 80 – 6 sztuk wraz z odgałęzieniami do przyłączy o łącznej dł. 852,50 m oraz przyłącza dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 o łącznej długości: 20,0 m. Ponadto wykonane zostaną odgałęzienia dz 40 mm do budynków zakończone studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi typu "Kajma II" o średnicy 0,50 m i wysokości 1,2 m wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego . Sieć wodociągowa w Psarach ul. Polna i Gródkowska dz 110 PE o łącznej długości 836,5 m oraz 3 odgałęzienia do przyłączy dz 40mm PE długości 16 m zakończone studzienkami wodomierzowymi typu Kajma o średnicy 0,5 m - 3 szt. wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego. Inwestycja położona jest w Psarach ul. Polna i Gródkowska na terenie w większości niezabudowanym. - Strzyżowice, ul. Źwirowa Sieć wodociągowa w Strzyżowicach, ul. Źwirowa o średnicy: - dz110 mm SDR 17 PE 100 PN 10 – 436,0 mb - - hydranty nadziemne dn 80 – 4 sztuk wraz z odgałęzieniami do przyłączy o łącznej dł. 436,0 m oraz przyłącza dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 o łącznej długości: 75,0 m. Ponadto wykonane zostaną odgałęzienia dz 40 mm do budynków zakończone studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi typu "Kajma II" o średnicy 0,50 m i wysokości 1,2 m wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego . Sieć wodociągowa w Strzyżowicach w ul. Źwirowej dz 110 PE długości 436 m i 2 odgałęzienia do przyłączy dz 40 mm PE długości 75 m, zakończone studzienkami wodomierzowymi typu Kajma o średnicy 0,5 m - 2 szt. wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego. Inwestycja położona jest w Strzyżowicach w ul. Źwirowej na terenie w większości niezabudowanym. Teren inwestycji znajduje się pomiędzy ulicami Węgloda i ul. Podwałe. Teren jest uzbrojony w gazociąg, wodociąg i kabel elektryczny i kabel telekomunikacyjny. Trasa wodociągu przebiega w drogach o nawierzchni gruntowej.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45231100-6

Dodatkowe kody CPV: 45231110-9, 45314310-7, 45111000-8

#### **SEKCJA III: PROCEDURA**

##### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

##### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

##### **III.3) Informacje dodatkowe:**

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz przyłączami w Malinowicach o SUW przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa i Krótka

Postępowanie/część zostało  
unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę  
unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2016**

#### **IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT**2808883.26

**Waluta**PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**8

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 8

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:** 0

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:** 0

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Zakład Remotowo - Budowlany WIADUK Wojdyła - Kolanko Sp. Jawna, , 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Zaplecze 2A, 41-303, Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 1049348,02

**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 104348,2

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 18099,30

**Waluta:** PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia**

**podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:**

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR:** 2

**NAZWA:** Zadanie nr 2: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowice Dolne - Goląsza Biska - zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice, ul. Parkowa;

Postępowanie/część zostało  
unieważnione nie

Należy podać podstawę i  
przyczynę unieważnienia  
postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 05/12/2016

#### **IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT**4076987.75

**Waluta** PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert** 10

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 10

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:** 0

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:** 0

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

ZRIB Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6 Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn - Partner Konsorcjum 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6, , 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6, 34312, Międzybrodzie Bialskie, kraj/woj. śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 1442052,00

**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 1442052,00

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 2618837,48

**Waluta:** PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:**

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR:** 3

**NAZWA:** adanie Nr 3: Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach, ul. Słoneczna, Sarnów, ul. Źródlana do DK 86, Psary, ul. Polna i ul. Gródkowska, Strzyżowice, ul.Żwirowa.

Postępowanie/część zostało  
unieważnione nie

Należy podać podstawę i  
przyczynę unieważnienia  
postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 05/12/2016

**IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 1372625.74

**Waluta**

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert<sup>7</sup>**

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0**

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0**

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

INSTALBUD Tadeusz Machowski 38-323 Rożnowice, Sitnica 181, , 38-323 Rożnowice,  
Sitnica 181, 38-323, Rożnowice, kraj/woj. małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy 878677,01**

**Oferta z najniższą ceną/kosztem 87867,01**

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1315515,36**

**Waluta: PLN**

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia**

**podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:**

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.