Dr1 – wyk. 1kpl.



Dr2 – wyk. 1kpl.



Dr3 – wyk. 1kpl.



Szczegóły

skala 1:10



A–A



UWAGI:
Do wykonania konstrukcji używać stali AISI 304.
Spawać przy użyciu elektrod do stali kwasoodpornych gatunku 304 (0H18N9).
Nieoznaczone spoiny wyk. 0.7 grub. cieńszego elementu.
Rozpatrywać łącznie z rys. nr K-01, K-04, K-05.
Zestawienie stali nr 07.

INWESTOR	Gmina Psary 42-512 Psary ul. Malinowicka 4						SKALA
TEMAT	Projekt wykonawczy zbiorników żelbetowych stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach			P.H.U. "APOL" ul. Sobieskiego 26A 42-580 WOJKOWICE tel./fax (032) 769-49-49			1:20
ADRES	Malinowice ul. Wiejska dz. nr 1183/3 ; k.m. 6 ; Gmina Psary						DATA
TYTUŁ RYSUNKU	DRABINY WŁAZOWE Dr1, Dr2, Dr3.						12.2005
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS	KIER. PRAC.	PODPIS	NR. RYS.	
mgr inż. Piotr Wałek		mgr inż. Marek Wizor		Grażyna Kulis		2493/K-8	