

		WYKAZ STALI Nr 2.			Data	12.2005	Strona: 1	
Inwestor		Gmina Psary			Nr rysunku		2493 / K-3	
		ul. Malinowicka 4 42-512 Psary						
Obiekt		Zbiornik stacji uzdatniania wody			Wykonał		mgr inż. Marek Wizor	
		Konstrukcja żelbetowa						
L.p.				Masa	Masa	Masa		
	Ilość	Przedmiot	Długość	jednost.	1 element	całkowita	Materiał	Uwagi
	szt.		mm	kg/m	kg	kg		
Żelbetowa płyta denna zbiornika Z2 (x1)								
1	56	Pręt $\phi$ 20	8580	2,47	21,19	1186,79	25G2S	
2	80	Pręt $\phi$ 20	5900	2,47	14,57	1165,84	25G2S	
3	8	Pręt $\phi$ 20	2100	2,47	5,19	41,50	25G2S	
4	112	Pręt $\phi$ 20	2760	2,47	6,82	763,53	25G2S	
5	80	Pręt $\phi$ 20	2700	2,47	6,67	533,52	25G2S	
6	340	Pręt $\phi$ 14	3090	1,21	3,74	1271,23	25G2S	
7	8	Pręt $\phi$ 20	4800	2,47	11,86	94,85	25G2S	
8	4	Pręt $\phi$ 20	3915	2,47	9,67	38,68	25G2S	
9	4	Pręt $\phi$ 20	2435	2,47	6,01	24,06	25G2S	
10	4	Pręt $\phi$ 20	4130	2,47	10,20	40,80	25G2S	
11	8	Pręt $\phi$ 20	2700	2,47	6,67	53,35	25G2S	
12	8	Pręt $\phi$ 20	2670	2,47	6,59	52,76	25G2S	
SUMA						5267		
Razem				x 1		5267		