

Psary, dnia 25.09.2008r.

ZP. 340/7/08

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**  
**Strona internetowa**

### **Wyjaśnienie nr1**

Dotyczy: zamówienia publicznego na: „Budowę wodociągu gminnego Sarnów Preczów, Gmina Psary”.

W związku z otrzymanym zapytaniem wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

#### ***cytuję pytania:***

##### **I.**

„1. W Specyfikacji Technicznej rozdział 2, pkt 2.2. Rodzaje materiałów, ppkt 2.2.1 napisano: Rury i kształtki z polietylenu PE 100 SDR 17, natomiast w przedmiarze wodociągu głównego poz. 46 Roboty montażowe wodociągu Dn 200 podano tuleja kołnierzowa 200/200 PE 100 SDR-11. Prosimy o wyjaśnienie, jakie kształtki należy zabudować SDR11 czy SDR 17 ? Pytanie to dotyczy także pozycji nr 91, 92, 95, 108, 109, 110 tego przedmiaru.  
2. Czy w pozycji 65 przedmiaru na wodociąg główny są ujęte zasuwę do hydrantów?  
3. Czy w pozycjach 30-32 przedmiaru na przyłącza obmiar wynosi 220 odcinków 200m? - jest to w sumie 44000m.”

##### **II.**

„Zgodnie z punktem V 1.3.a) SIWZ., Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (np. referencje) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymaga się wykazania co najmniej dwóch robót potwierdzonych dokumentami o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót – 4 000 000,00 zł.

Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót – 4 000 000,00 zł.

Czy posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (z rur PCV, PE oraz żeliwa sferoidalnego), o wartości brutto dwóch zamówień łącznie większej od wymaganych 4 000.000,00 zł, będzie spełniało również warunek udziału w postępowaniu?

Z uwagi na zasadę równego traktowania wykonawców oraz z zachowaniem uczciwej konkurencji, prosimy o zmianę punktu V 1.3a) SIWZ z uwzględnieniem naszego zapytania.

Nadmieniamy, iż w budowie sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej z technicznego punktu widzenia, nie ma istotnych różnic, a złożoność prac kanalizacyjnych wymaga od Wykonawcy większej precyzji w zachowaniu odpowiednich spadków.

Dlatego frazę:

„Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie **sieci wodociągowej** o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót – 4 000 000,00 zł”

prosimy o zmianę na:

„Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie **sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej** o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót – 4 000 000,00 zł.”

### III

„Zwracamy się z prośbą o interpretację zapisu SIWZ Budowy wodociągu gminnego Sarnów, Preczów Gmina Psary pkt V 1.3.a , czy cztery budowy o wartości 1 000.000,00 zł. każda stanowi warunek udziału w przetargu.”

#### ***Wyjaśnienia Zamawiającego:***

#### **AD I**

ad.1. Należy zastosować rury i kształtki PE100 SDR17

ad.2. Pozycja 65 przedmiaru. Zasuwy fi 150 zastosowano w węzłach i na trasie wodociągu jako zasuwy odcinkowe.

ad.3. Projekt zawiera 220szt. przyłączy, średnia długość przyłącza ok. 20m Dla poz. 30-32 przedmiaru w wycenie przyjąć odpowiednie zmniejszenie zgodne z KNNR. Długość 200m jest długością minimalną zgodnie z KNNR.

#### **AD II**

**Zamawiający modyfikuje SIWZ punkt V 1.3.a)** Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie **sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej** o minimalnej wartości brutto łącznie 2 robót 4 000 000,00 zł, w tym o **długości sieci wodociągowej minimum 2 000,00 m.**

#### **AD III**

Zgodnie ze zmodyfikowaną SIWZ punkt V 1.3.a) cztery budowy o wartości 1 000 000,00 zł każda nie stanowi udziału w przetargu.

*Z upoważnienia Wójta*

*/-/ Janusz Majczak*

*Zastępca Wójta*