

Wyjaśnienie nr 3

Dotyczy: zamówienia publicznego na: „Budowę wodociągu gminnego Sarnów Preczów, Gmina Psary”.

W związku z otrzymanym kolejnym zapytaniem wykonawcy, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

cytuje pytania:

„Zgodnie z rozdziałem 2 art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163, nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz 1658 oraz z 2007r. Nr 64, poz 427 i Nr 82, poz. 560), jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących przetargu na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa wodociągu gminnego Sarnów Preczów, Gmina Psary”.

Prosimy o wyjaśnienie:

- 1) zapisów w przedmiarze robót dotyczących przyłączy w poz.25 d.2.
Czy dokonanie wyceny tych przyłączy nie spowoduje, że te same rurociągi będą wycenione podwójnie, gdyż pozycja ta występuje również w poz.23.d.2. I poz.24.d.2.
- 2) zapisów w przedmiarze robót dotyczących sieci w poz.31.d.1, a mianowicie proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju rur ochronnych należy użyć do wyceny (materiał, średnica, grubość ścianki).
- 3) Zapisów w przedmiarze robót dotyczących sieci w poz.60.d.3, a mianowicie proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju rur ochronnych należy użyć do wyceny (średnica, grubość ścianki).

Zwracamy się z prośbą o udzielenie powyższych informacji, gdyż zgodnie z rozdziałem 2 art 29 ustęp 1 i 2 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób wyczerpujący a informacje zawarte w powyższych pytaniach mogą w znacznym stopniu wpłynąć na cenę oferty i uczciwą konkurencję.” ***koniec cytatu.***

Wyjaśnienie Zamawiającego:

- ad.1.poz. 23.d.2. - nakłady na 1m przyłącza obejmują robociznę, materiały (przewód) i sprzęt.
poz.. 24.d.2. - nakłady na przeciąganie przewodu w rurach ochronnych.
poz.. 25.d2. - nakłady na 1 przyłączy obejmują wyłącznie materiały (osprzęt przyłącza), bez robocizny i sprzętu.
- ad.2. poz.31.d.1. przedmiaru dla sieci. Zabezpieczenie gazociągu – rura dwudzielna np. SVA 160.
ad 3. poz. 60.d.3. przedmiaru dla sieci. Zabezpieczenie cieku wodnego – rura PE 100 SDR17 śr. 250.

Wójt Gminy Psary

/-/ Marian Koziół