

wg rozdzielnika**Wyjaśnienia**

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach ul. Malinowicka 1.

W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawców, działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Psary, przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie Nr 3**cytuje pytanie:**

Proszę o wyszczególnienie wyposażenia tablic rozdzielczych z podziałem na poszczególne tablice, ponieważ ilości w przedmiarze nie zgadzają się z ilościami ujętymi w projekcie. **koniec cytatu.**

Wyjaśnienie Zamawiającego (3):

wyposażenie tablic rozdzielczych przedstawia się następująco:

TP1	Nazwa	Suma	j.m
	Przełącznik Z-R 230/SS	2	szt.
	Rozłącznik Z-HA 100/4	1	szt
	Wyłącznik CLS B10	15	szt
	Wyłącznik CLS B16	13	szt
	Wyłącznik różnicowo i naprądowy CKN6-1	9	szt
	Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003	3	szt

TP2	Nazwa	Suma	j.m
	Przełącznik Z-R 230/SS	1	szt
	Rozłącznik Z-HA 100/4	1	szt
	Wyłącznik CLS B10	15	szt
	Wyłącznik CLS B16	12	szt
	Wyłącznik różnicowo i nadprądowy CKN6-1	9	szt
	Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003	3	szt

TP3	Nazwa	Suma	j.m
	Rozłącznik Z-HA 100/4	1	szt
	Wyłącznik CLS B10	4	szt
	Wyłącznik CLS B16	7	szt
	Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003	2	szt

TP4	Nazwa	Suma	j.m
	Rozłącznik Z-HA 100/4	1	szt
	Wyłącznik CLS B10	4	szt
	Wyłącznik CLS B16	6	szt
	Wyłącznik CLS B16/3+N	1	szt
	Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003	2	szt

Wyjaśnienie Nr 4

cytuje pytanie:

Proszę o jednoznaczne określenie mocy kotła ponieważ w dokumentacji przetargowej występują rozbieżności. **koniec cytatu.**

Wyjaśnienia Zamawiającego (4):

Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udzielił w wyjaśnieniu **Nr 1, ad. 1.**

Wyjaśnienie Nr 5

cytuje pytanie:

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych "Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych" pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd.III z 2007 r.) w odniesieniu do art.96 zwracamy się do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na w/w zadanie. **koniec cytatu.**

Wyjaśnienia Zamawiającego (5):

Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udzielił w wyjaśnieniu **Nr 2**

Rozdzielnik:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
- Strona internetowa Zamawiającego : www.bip.psary.pl
- a/a

*Z upoważnienia Wójta
Janusz Majczak
Zastępca Wójta*