

**wg rozdzielnika**

**Wyjaśnienia**

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach ul. Malinowicka 1.

W związku z otrzymanymi pytaniami od wykonawców, działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Psary, przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Wyjaśnienie Nr 9**

**cytuje pytanie:**

Czy posiadanie referencji wspólnie przez członków Konsorcjum w tym: 1 członek Konsorcjum posiada referencje na kwotę ponad 1 mln PLN, lecz w zakresie wykonanych prac nie ma kotłowni, natomiast drugi członek Konsorcjum posiada referencje na wykonanie kotłowni o wartości poniżej 100 tys. PLN, spełnia wymogi w zakresie warunków określonych przez Państwa w pkt 1.2. rozdz IV SIWZ. **koniec cytatu.**

**Wyjaśnienie Zamawiającego (9):**

Zamawiający opisał w pkt 1.2 rozdz. IV SIWZ zakres spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art 22 ust 1 pkt- 2 ustawy Pzp. ( w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia). Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1. W odniesieniu do Konsorcjum w/w warunek podlega zsumowaniu.

**Wyjaśnienie Nr 10**

**cytuje pytania:**

**Odnosnie przedmiaru Roboty Budowlane:**

1. Proszę o sprecyzowanie jaki "schodołaz" należy wycenić w pozycji 236. Proszę o załączenie zdjęć lub rysunków. Czy ma to być platforma do przewozu osób niepełnosprawnych?
2. Proszę o wyjaśnienie dlaczego w pozycjach: 17, 64, 85, 160 z materiału usunięto cegłę budowlaną?
3. Proszę o wyjaśnienie co należy wycenić w pozycji 243 "wyliczenie ilości stali" Pozycja ta dubluje się z innymi pozycjami w kosztorysie.
4. Proszę o załączenie rysunków pochyłot stalowych dla osób niepełnosprawnych z pozycji 238. **koniec cytatu.**

**Wyjaśnienie Zamawiającego (10):**

**ad. 1.** Odpowiedzi na to pytanie Zamawiający udziela **w wyjaśnieniu Zamawiającego Nr 2, ad 3. zamieszczonego na stronie internetowej dnia 05.02.2010r.**

**ad. 2.** Pozycje 17, 64, 85, 86, 160, 243 dotyczą osadzenia stalowych belek nadprożnych i roboty należy wykonać w taki sposób aby osadzić belkę w jak najmniejszym stopniu naruszając ceglana konstrukcję tak aby nie trzeba było jej uzupełniać.

**ad. 3.** Jak wskazuje opis tej pozycji dotyczy ona tylko "wyliczenie ilości stali". Cena wywozu tej stali – złomu ujęta jest w punkcie następnym 244.

**ad. 4.** Rysunki pochyłot stalowych dla osób niepełnosprawnych załączone są w projekcie budowlanym rys. 15 ( pochyłoty w łazience ) oraz rys. 26 i 27 (podjazd dla niepełnosprawnych)

### **Wyjaśnienie Nr 11**

#### **cytuje pytanie:**

Odnosnie przedmiaru roboty budowlane:

1. Proszę o załączenie rysunków ścianek aluminiowych AL1, AL2 z pozycji 114 przedmiaru. **koniec cytatu**

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego (11):**

**ad. 1.** Rysunki ścianek aluminiowych są załączone w projekcie budowlanym w zestawieniu stolarki okiennej rys. 30/7 i 30/8 jak również rys. 32 (ścianka AL1, AL2)

#### **Rozdzielnik:**

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
- Strona internetowa Zamawiającego : [www.bip.psary.pl](http://www.bip.psary.pl)
- a/a

*Z upoważnienia Wójta  
Janusz Majczak  
Zastępca Wójta*