


Biurow Projektów Arch. i Usług Inwestorskich "COMTAREX"			
40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3			
tel./fax (032) 258 72 71 NIP 954-118-08-11			
INWESTOR	Gmina Psary z siedzibą w Psarach 42-512 Psary ul.Malinowicka 4	NR ARCH.	6/11/2-C-1,7, 10,11,13,20,21
INWESTYCJA	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym) w Psarach	BRANŻA	elektryczna
ADRES	Psary ul.Szkołna 32 działka nr 1163 i 1161/2	FAZA	proj. wykon.
TYTUŁ	Adaptacja dokumentacji projektowej w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" oraz zagospodarowanie terenu przyszkołnego w Psarach przy ul.Szkołnej -Gimnazjum		
TYTUŁ RYSUNKU	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH		
Symbole, oznaczenia i uwagi!			
PROJEKTOWAŁ	inż. Zygmunt Ścigał	SKALA	-
OPRACOWAŁ	inż. Zygmunt Ścigał	DATA	słyszczeh 2012
SPRAWDZIŁ	inż. Zbigniew Padoł	NR RYS.	E1-07
GL. PROJEKTANT	arch. Jacek Mazurkiewicz	upr. 516/77	

1. NUMERACJA OBWODÓW W/G SCHEMATU STRUKTURALNEGO
2. INSTALACJĘ OŚWIETLENIA I GN. WTYKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM
3. WYPUSTY DO GN. WTYKOWYCH I ŁĄCZNIKÓW NA ŚCIANACH Z GLAZURĄ WYKONAĆ W RURKACH P/T.
- NAPIĘCIE ZASILANIA : 400/230V
- UKŁAD SIECI : TT
- OCHRONA OD PORAŻEN : SZYBKIE WYŁĄCZENIE
- UWAGI



ŁĄCZNIK INSTALAC. P/T 10A,250V
JAK WYŻEJ LECZ IP44
ŁĄCZNIK ŚWIECZNIK.. P/T 10A,250V
ŁĄCZNIK KRAŃCOWY 16A,250V,1r, IP54



INSTAL. OŚWIETLENIA IGN. WTYK.
INSTAL. SIŁY I ZASILANIA

OZNACZENIA

OPRAWA ŚWIETL. RASTROWA 2x T8 36W IP20	A	
OPRAWA ŚWIETL. KŁOSZ PRYZM. 2x T8 36W IP40	B	
OPRAWA ŚWIETL. KŁOSZ PRYZM. 2x T8 36W IP56, Z DEMONT.	C	
moduł awaryjny w opr. 1h	AW	
OPRAWA AWARYJNA 1x8W z piktoqramem IP40	EW1	
KINKIET ZE ŚWIETLÓWKĄ 1x18W, IP44	L	

LEGENDA OPRAW

R1+P Regulat. obrotów REB-1+przet.obrot.Regul-2

RAMKA 2-KROTNA
2x gniazdo 16A ,IP20

RAMKA 1-KROTNA
1x gniazdo 16A ,IP44