

Zapytanie Nr 1

Dotyczy zadania pn. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Psarach przy ul. Szkolnej 32 – Gimnazjum.

Proszę o odpowiedź na pytanie:

Pytanie 1.

Zamawiający w SIWZ oraz części opisowej projektu wskazuje na wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowy EPDM. Poniżej widnieć zapis „Dopuszczamy zastosowanie wszystkich traw syntetycznych, które są zgodne z projektem oraz specyfikacją powstałą pod nadzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki”. Zamawiający wpisując rodzaj wypełnienie na EPDM postępuje niezgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Nie można narzucić wypełnienie konkretnym granulatem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w SIWZ i pozostałej dokumentacji z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium”.

Psary, dnia 23.02.2012r.

RIRII.271.4.1.2012

wg rozdzielnika

Dotyczy: zadania pn.: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Psarach przy ul. Szkolnej 32 – Gimnazjum.

W związku z otrzymanym pytaniem od wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.02.2012r, działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

ZAPYTANIE NR 1

Odpowiedź:

ad.1. Zamawiający przyznaje rację, że nieprawidłowo wskazuje w SIWZ i pozostałej dokumentacji na wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM. Postanawia uznać zapisy za nieaktualne i należy rozumieć, że wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zmianie ulegają poprzednie zapisy w SIWZ i załącznikach oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, powyższe zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.psary.pl

Załącznik:

- treść zapytania Nr 1

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego : www.bip.psary.pl
3. aa

Z upoważnienia Wójta

Mirosław Rabsztyn
Zastępca Wójta