

Zapytanie Nr 3

Dotyczy zadania pn. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Psarach przy ul. Szkolnej 32 – Gimnazjum.

Proszę o odpowiedź na pytanie:

Pytanie 1.

Zamawiający w części opisowej do projektu technicznego co prawda wspomina o wykonanych badaniach geologicznych, tłumacząc, iż teren pod projektowaną zabudowę zalegają grunty nasypowe i wysadzinowe, gdzie w związku z tym proponuje w boisku do piłki nożnej zainstalować instalację drenażową podziemną, natomiast dla boiska wielofunkcyjnego i terenów otaczających drenaż liniowy. Nie posiadamy wglądu do opracowania geologicznego i w związku z tym a wiedząc z doświadczenia, iż w takim przypadku należy bezwzględnie dokonać wymiany gruntu.

Ponadto przekroje boisk w swojej budowie nie zawierają warstw odsączających z piasku jak to nakazuje przykładowa dokumentacja ministerialna.

Prosimy zatem o wyjaśnienie na powyżej zadane pytania.

Psary, dnia 28.02.2012r.

RIRII.271.4.5.2012

wg rozdzielnika

Dotyczy: zadania pn.: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012” oraz zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Psarach przy ul. Szkolnej 32 – Gimnazjum.

W związku z otrzymanym pytaniem od wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.02.2012r, działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

ZAPYTANIE NR 3

Odpowiedź:

ad.1. Po konsultacji z autorem projektu, Zamawiający informuje, że w tym przypadku nie przewiduje konieczności wymiany gruntu a jedynie jego wzmocnienie w części północnej – nawierzchnia N I b, Uwaga o warstwie odsączającej słuszna – należy przyjąć warstwę piasku grubości 10 cm pod całym boiskiem piłkarskim.

Załącznik:

- treść zapytania Nr 3

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego : www.bip.psary.pl
3. aa

WÓJT
Tomáš Sadloň