



UWAGA:

Zewnętrzne ściany studzienek należy zaizolować 2x Abizolem "R".
Elementy metalowe jak: stopnie złączowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym. Przy wystąpieniu wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2x Abizolem "R" i "P". Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom wody w studzienie.

ZAŁĄCZNIK1	
NAZWA RYSUNKU:	STUDZIENKA_KANALIZACYJNA DESZCZOWA