

URZĄD GMINY w PSARACH

42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
tel. 267-21-21, 267-22-55
tel./fax 267-21-20
NIP 625-161-06-38

14

Psary, dnia 09.08.2012r.

RIRII.271.6.1.2012

wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie, w Psarach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi,

W związku z otrzymanym pytaniem od wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06.08.2012r, działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią:

ZAPYTANIE NR 1

Odpowiedź:

ad.1.

Zamawiający informuje, że dopuszcza aby na przedmiotowych kortach zastosować nawierzchnię ze sztucznej trawy fibrylowanej wysokości 9- 12mm, w związku z tym **modyfikuje się** również zapis w przedmiarze robót tj.:

Branża budowlana – dział : BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO

pozycja 4.7. otrzymuje brzmienie: Nawierzchnia ze sztucznej trawy fibrylowanej wys. 9-12mm i gęstości powyżej 60/tys./m2.

Załącznik:

- treść zapytania Nr 1

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego : www.bip.psary.pl
3. aa

Kierownik
Referat Inwestycji i Remontów
Karol Poznań

Zapytanie Nr. 1

Dotyczy: „Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie, w Psarach ul. Szkolna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi.”

Na podstawie Art. 38.1 Prawa zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w następującej kwestii:

Zamawiający w treści specyfikacji opisuje trawę na kort. Zamawiający wymaga aby trawa miała wysokość 10 – 12 mm. Zapis ten w niczym nie pomaga Zamawiającemu natomiast w znacznym stopniu ogranicza uczciwą konkurencję. Zamawiający narusza tym zapisem art.29 ust.1-3 PZP poprzez opisanie przedmiotu Zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję a jest nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego i przez to ogranicza krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania tego Zamówienia.

Proszę o dopuszczenie nawierzchni o wysokości 9 mm. Trawa spełnia wszystkie inne wymagania Zamawiającego. Poza tym posiada certyfikat ITF , atest PZH oraz aprobatę ITB. Nawierzchnia została ułożona na setkach kortów w Polsce i za granicą.