

OZNACZENIA :

- 20 / 20°C — Numer pomieszczenia / Temperatura pomieszczenia
- 1010 W — Zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia
- POMIESZCZENIE BIUROWE — Nazwa pomieszczenia
- C22-90-1.00 — TYP GRZEJNIKA - ILOŚĆ PŁYT - WYSOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ
- 4 — PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEWODY C.O. :

- ZASILANIE - PPR - 80°C
- POWRÓT - PPR - 60°C

UWAGI :

1. PRZEWODY POZIOME PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 0.3% W KIERUNKU ROZDZIELACZY W KOTŁOWNI.
2. PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE ZAIZOLOWAĆ I OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K. W MIEJSCACH MONTAŻU ARMATURY ODCINAJĄCEJ ZABUDOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE 25x25 cm
3. PIONY I ZASILANIE GRZEJNIKÓW ZAIZOLOWAĆ I PROWADZIĆ PODTYNKOWO LUB OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K. W MIEJSCACH MONTAŻU AUTOMATYCZNYCH ZAWORÓW ODPOWIETRZAJĄCYCH ZABUDOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE 25x25 cm.

INWESTOR : GMINA PSARY 42-512 PSARY UL. MALINOWICKA 4	OBIEKT : BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSARACH UL. SZKOLNA	DATA : 04.2013	SKALA : 1:100
		FAZA : P.B-W.	BRANŻA : SANITARNA
TEMAT OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. WRAZ Z KOTŁOWNIĄ DLA POMIESZCZEŃ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ SALI IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH			
TYTUŁ RYSUNKU : INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNIC			
PROJEKTOWAŁ : JERZY KOŁODZIEJCZYK (upr. 103/90)			
OPRACOWAŁ : mgr inż. TOMASZ SKOTNICA			
PRACOWNIA INWESTYCYJNO - PROJEKTOWA ul. PIASTÓW 9/223 40-868 KATOWICE			NR RYSUNKU : 5