TABLICA GŁÓWNA "TG"
przesunąć z pom. nr 7

1	Pom. gosp
11,50m²	Parkiet

2	Pom gosp
15,50m²	Parkiet

H=3,03m

3	Zapl. sali
51,80m²	Parkiet

H=3,03m

4	Sala
139,0m²	Parkiet

H=4,90m

5	Schody
6,60m²	Lastryko

6	Hol
24,00m²	Lastryko

H=2,24m

7	WC niepełnos.
3,00m²	Lastryko

8	WC
5,30m²	Lastryko

9	WC
4,90m²	Lastryko

10	Wspinalnia
10,50m²	Pos. bet.

11	Klat. sch.
9,50m²	Lastryko

12	Pom gos
16,60m²	Parkiet

13	Komunikacja
4,80m²	Parkiet

14	Klatka sch
23,80m²	Płytki

	Garaż
	Pos. bet.

H=4,5m

	Garaż
	Pos. bet.

H=4,5m

Zejście do piwnicy

Pustaki szklane

Winda

Pustaki szklane EI60

Pustaki szklane EI60

Obudowa kanału EI60

Pustaki szklane EI60

Pustaki szklane

HYBRYD

2x58W IP65

H=2,50m

2x58W IP65

H=2,50m

2x17,5

13x17,5

14x17,5

6x17

16x15

6x16,25

16x16

4x17

10x16

8x16

10x16

proj. YDY 3 x 2,5mm² – zasilanie gniazd 230V w pomieszczeniach gospodarczych

proj. YDY 3 x 1,5mm² – zasilanie oświetlenia pomieszczeń gospodarczych

proj. YDY 5 x 4mm² – zasilanie tablicy "TR"

proj. YDY 3 x 1,5mm² – zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego

proj. 2 x YDY 3 x 1,5mm² – zasilanie oświetlenia zewnętrznego i klatki schodowej

TABLICA ROZDZIELCZA "TR"

OZNACZENIA

- projekt. obwody 3–fazowe
- projekt. obwody 1–fazowe
- projekt. obwody oświetleniowe
- projekt. obwody ośw. ewakuacyjnego
- HYBRYD — projekt. oprawa ośw. ewakuacyjnego
- 2x58W IP65 — projekt. oprawa ośw. 2 x 58W
- 2x36W — projekt. oprawa ośw. 2 x 36W
- projekt. oprawa ośw. plafoniera
- projekt. wyłącznik
- projekt. gniazdo wtykowe

Inwestor	Gmina Psary w Psarach ul. Malinowicka 4							
Obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PSARACH UL. SZKOLNA							
Miejsce bud.	Psary ul. Szkolna dz. nr geodez. 1375; 1376/1							
Temat	RZUT POZIOM 0,00m; 1,0m; 1,7m; 2,05m – INSTALACJA ELEKTRYCZNA							
Branża	Instalacje elektryczne	Specj	Nr upr.	Data	Podpis	Skala	Nr rys.	
Projektował	inż. Mirosław Kozieł	elektr.	95/2000	VII 2011		1:100	2	
Sprawdził	inż. Andrzej Grzesikowski	elektr.	767/92					
Opracował								