

**URZĄD GMINY w PSARACH**  
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4  
tel. 267-21-21, 267-22-55  
tel./fax 267-21-20  
NIP 625-161-06-38  
14  
RIRII.271.15.2.2013

Psary, dnia 30.09.2013r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienia publicznego na: Budowa placu zabaw zgodnie z programem „Radosna Szkoła” oraz boiska wielofunkcyjnego Sarnów ul. Szkolna 5.

W związku z otrzymanym pytaniem od wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26.09.2013r, działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907), Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Załączniki:**

- treść zapytania Nr 2 WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

**Rozdzielnik:**

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego : [www.bip.psary.pl](http://www.bip.psary.pl)
3. aa

WOJT  
*Tomasz Sadłoń*

## ZAPYTANIE NR 2

Dot.: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
Budowa placu zabaw zgodnie z programem „Radosna Szkoła” oraz boiska wielofunkcyjnego  
Sarnów ul. Szkolna 5

1. Informujemy, że na placach zabaw kryterium określającym standard zamawianej nawierzchni bezpiecznej nie jest jej grubość lecz parametr HIC. Ze względu na to, że różne nawierzchnie przy różnych grubościach posiadają dany HIC, proszę o dopuszczenie nawierzchni wylewanej spełniającej wymagany HIC bez względu na grubość nawierzchni.
2. Zwracam się z prośbą o poprawne określenie kolorystyki. Zamawiający wskazał kolorystykę w oparciu o konkretny numer w systemie RAL. Informuję więc, że przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej nie jest możliwe osiągnięcie dokładnie wskazanego odcienia RAL. Powyższe zależy od warunków atmosferycznych panujących w trakcie wykonywania robót, nasłonecznienia, wilgotności. Nawet używając granulaty o wymaganych odcieniach RAL może okazać się niemożliwe wykonanie systemu nawierzchni w dokładnie wskazanym odcieniu RAL. W związku z powyższym, wskazuję, że Zamawiający powinien opisać kolorystykę nawierzchni poliuretanowej przez dodanie określenia „zbliżony do” do konkretnego numeru w systemie RAL (np. zbliżony do RAL 6002, 3011).

### ODPOWIEDŹ

**ad.1.** Dopuszcza się wykonanie wybranej nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadek z wysokości 2,5m posiadającą certyfikat wg norm europejskich PN-EN 1177.

**ad.2.** Zamawiający opiera się na wytycznych MSiR, który jednoznacznie określa zastosowane kolory tj.:

- kolor pomarańczowy w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 – Tieforange,
- kolor niebieski w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau.