

Psary, dnia 11.03.2014r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienia publicznego na: „Budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Psary”

W związku z otrzymanym pytaniem od wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06.03.2014r, działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

ZAPYTANIE NR 1

Proszę o wyjaśnienia do przetargu na „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Psary”

1. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej z poz. przedm. Nr 6.16 – 6.17, 8.2.
2. Proszę o udostępnienie rysunków dotyczących ogrodzenia panelowego poz. przedm. 8.1.
3. Proszę o opis i rysunek odwodnienia liniowego z poz. przedm. 9.5.
4. Proszę o opis oraz rysunki wyposażenia magazynu GPZON z poz. przedm. 11.1 – 11.15.

ODPOWIEDŹ

ad.1

Dokumentacja nie zawiera rysunków i zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej.

Rodzaj i wielkość precyzuje opis w dokumentacji.

-okno stalowe dwuskrzydłowe o wymiarach 1,20 x 1,20m - 1 szt.

-drzwi stalowe pełne o wymiarach 1,0x 2,0m - 2 szt.

-brama wjazdowa dwuskrzydłowa 2x 2,50m o wys. ogrodzenia.

ad.2

Dokumentacja nie zawiera szczegółów ogrodzenia panelowego jedynie opis wskazuje, że jest to ogrodzenie panelowe (system bekaert) lub inne o wysokości 2,0 m pkt.II. 5.7. str 18.

ad.3

Dokumentacja nie zawiera szczegółów odwodnienia liniowego. Z opisu wynika, że jest to odwodnienie liniowe-lekkie może to być firmy HAURATON lub innej. Są to rozwiązania ogólnie stosowane w budownictwie.

ad.4

Dokumentacja nie zawiera szczegółów konstrukcji i rysunków przewidzianych kontenerów.

Mogą być to wyroby dowolnej firmy o pojemności i przeznaczeniu zgodnie z opisem pkt. II.5.8. „Maszyny i wyposażenie PSZOK”.

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytanie
2. Strona internetowa Zamawiającego : www.bip.psary.pl
3. aa

WÓJT
Tomasz Sadłoń