

Psary, dnia 26.03.2014r.

RIRII.271.7.2.2014

wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienia publicznego na: Przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary obejmującego dwie części:

Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4783 S ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej.

Część 2: Przebudowa odcinka drogi gminnej 618031 S ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej.

W związku z otrzymanym pytaniem od wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.03.2014 r., działając w trybie art. 38 ust.1, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

ad.1

w poz.40,50,60 przedmiaru winno być 7,29 m3;

ad.2

Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakującą ST - odwodnienie liniowe, korytka odwadniające (w zależności od producenta) należy zbudować zgodnie z zaleceniami, schematami montażu danego producenta;
(patrz: załącznik pkt 2)

ad.3

należy zastosować rury ochronne o średnicy 110 mm;

ad.4

należy zastosować mieszankę betonową o klasie C20/25;

ad.5

ściek betonowy prefabrykowany o wym.60x50x20cm;

ad.6

Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakującą ST - odwodnienie liniowe, korytka odwadniające (w zależności od producenta) należy zbudować zgodnie z zaleceniami, schematami montażu danego producenta;
(patrz: załącznik pkt 2)

ad.7

należy zastosować rury ochronne o średnicy 110 mm;

ad.8

należy zastosować mieszankę betonową o klasie C20/25;

Przedmiar: Przebudowa drogi gminnej Etap I 00+000,00 – 00+275,50

ad.9

Ilość wjazdów do rozbiórki – 24.

ad.10

Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakującą ST – dotyczącej wykonania stabilizacji podłoża cementem
(patrz: załącznik pkt 3)

ad.11

Wymiary prefabrykowanych ścieków betonowych: grubość 15cm, szerokość 60cm. Długość dowolna.

Przedmiar: Przebudowa drogi gminnej Etap II 00+275,50 – 00+744,81

ad.12

Ilość wjazdów do rozbiórki - 28

ad.13

Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakującą ST – dotyczącej wykonania stabilizacji podłoża cementem (patrz: załącznik pkt 3)

ad.14

Wymiary prefabrykowanych ścieków betonowych: grubość 15cm, szerokość 60cm. Długość dowolna.

Przedmiar: Kanalizacja deszczowa Etap I 00+000,00 – 00+275,50

ad.15

Rury dwudzielne A110 PS o łącznej długości 30m

ad.16

Rura betonowa przepustowa średnicy 300mm i długości ok. 9m

Przedmiar: Kanalizacja deszczowa Etap II 00+275,50 – 00+744,81

ad.17

Rury dwudzielne A110 PS o łącznej długości 6m

ad.18

Zamawiający uzupełnia SIWZ o brakującą ST – dotyczącej wykonania stabilizacji podłoża cementem (patrz: załącznik pkt 3)

ad.19

Rura betonowa przepustowa została uwzględniona w przedmiarze etapu I km: 00+000,00 – 00+275,50. W drugim etapie pozycja demontażu przepustu rurowego nie dotyczy.

ad.20.

Zgodnie z art. 143d ust.1 pkt 7a ustawy prawo zamówień publicznych umowa o roboty budowlane zawiera postanowienia dotyczące wysokości kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Związku z tym prośba o usunięcie powyższego punktu lub jego zmiana jest bezpodstawna.

Załączniki:

1. treść zapytania Nr 2
2. Załącznik ST – odwodnienie liniowe
3. Załącznik ST - dot. wykonania stabilizacji podłoża cementem

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytanie
2. Strona internetowa Zamawiającego : www.bip.psary.pl
3. aa

Z. upoważnienia Wojta

Mirosław Kapsztyn
Zastępca Wojta

ZAPYTANIE NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszk
w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary obejmującego dwie części:

Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4783 S ul. Kościuszk
Siewierskiej.

Część 2: Przebudowa odcinka drogi gminnej 618031 S ul. Kościuszk
Siewierskiej”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień / odpowiedzi na n/w pytania:

Przedmiar: Przebudowa drogi powiatowej 4783 S - Budowa chodnika - odc. I i odc. II

1. Dot. poz. 40, 60, 60 przedmiaru robót -- prosimy o zmianę ilości obmiarowej z „7,20 m3” na „7,29 m3”.
2. Dot. poz. 800 przedmiaru robót -- prosimy o załączenie brakującej SI jak również rysunku przedstawiającego szczegół wykonania odwodnienia liniowego Ecodren.
3. Dot. poz. 900 przedmiaru robót - prosimy o podanie średnicy rur ochronnych Arot.
4. Dot. poz. 920 przedmiaru robót -- prosimy o podanie rodzaju mieszanki betonowej do wykonania podbudowy pod korytka odwadniające.
5. Dot. poz. 1820 przedmiaru robót -- prosimy o podanie wymiarów ścieków z elementów betonowych.
6. Dot. poz. 1830 przedmiaru robót -- prosimy o załączenie brakującej SI jak również rysunku przedstawiającego szczegół wykonania odwodnienia liniowego Ecodren.
7. Dot. poz. 1910 przedmiaru robót -- prosimy o podanie średnicy rur ochronnych Arot.
8. Dot. poz. 1930 przedmiaru robót -- prosimy o podanie rodzaju mieszanki betonowej do wykonania podbudowy pod korytka odwadniające.

Przedmiar: Przebudowa drogi gminnej Etap I 00+000,00 - 00+275,50

9. Dot. poz. 11 przedmiaru robót -- prosimy o podanie ilości (szt.) wjazdów, które należy rozebrać.
10. Dot. poz. 36 przedmiaru robót -- prosimy o załączenie brakującej SI dotyczącej wykonania stabilizacji podłoża cementem.
11. Dot. poz. 48 przedmiaru robót -- prosimy o podanie wymiarów ścieków z prefabrykatów betonowych.

Przedmiar: Przebudowa drogi gminnej Etap II 00+275,50 - 00+744,81

12. Dot. poz. 11 przedmiaru robót -- prosimy o podanie ilości (szt.) wjazdów, które należy rozebrać.
13. Dot. poz. 38 przedmiaru robót -- prosimy o załączenie brakującej SI dotyczącej wykonania stabilizacji podłoża cementem.
14. Dot. poz. 50 przedmiaru robót -- prosimy o podanie wymiarów ścieków z prefabrykatów betonowych.

Przedmiar: Kanalizacja deszczowa Etap I 00+000,00 - 00+275,50

15. Dot. poz. 18 przedmiaru robót -- prosimy o podanie średnicy i długości rur dwuciennych Arot do zabezpieczenia rur i kabli w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją deszczową.
16. Dot. poz. 30 przedmiaru robót -- prosimy o podanie średnicy i długości przepustu rurowego przeznaczonego do demontażu

Przedmiar: Kanalizacja deszczowa Etap II 00-1276.50 -- 00-1744.81

17. Dot. poz. 17 przedmiaru robót – prosimy o podanie średnicy i długości rur dwuciennych Arota do zabezpieczenia rur i kabli w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją deszczową.
18. Dot. poz. 26 przedmiaru robót – prosimy o załączenie ST i rysunku przedstawiającego szczegół wykonania prefabrykowanego wylotu betonowego.
19. Dot. poz. 29 przedmiaru robót – prosimy o podanie średnicy i długości przepustu rurowego przeznaczonego do demontażu.
20. Dot. §12 ust. 2 pkt. d umowy -- prosimy o usunięcie powyższego punktu bądź uzupełnienie o zapis „wystąpi brak zapłaty skutkujący koniecznością bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego”.