



UWAGI :

- 1) Zwody poziome niskie – drut ocynkowany DFe/Zn fi 8mm
- 2) Przewody odprowadzające – drut ocynkowany DFe/Zn fi 8mm
- 3) Przewody uziomowe – bednarka Fe/Zn 30x4mm
- 4) Uziom poziomy – bednarka Fe/Zn 30x4mm
- 5) Ruz < 10om
- 6) Na dachu łączyć wszystkie masy metalowe

INWESTOR	GMINA PSARY 42-512 Psary ul. Malinowicka 4					P.H.U. "APOL" ul. Barlickiego 71 42-506 BĘDZIN tel./fax 32 760-28-26	SKALA	
TEMAT	PW rozbudowy budynku gospodarczego na budynek klubowy LKS "ZNICZ" w Górze Siwierskiej przy ulicy Kościuszki						1:100	
ADRES	Góra Siwierska ul. Kościuszki dz. nr 474/2, 474/3 ; k.m. 3 ; Obreń Góra Siew.						DATA	
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut dachu – instalacja odgromowa						05.2013	
PROJEKTOWAŁ		PODPIS	OPRACOWAŁ		PODPIS	ZATWIERDZIŁ	PODPIS	NR. RYS.
inż. Mirosław Kozieł upr. nr 95/2000			Leszek Sowa			Grażyna Kulis		3297/E-02