

Psary, dnia 10.06.2016r.

ZP.271.14.1.2016

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji”

Część Nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

Część Nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

Zamawiający – Gmina Psary działając na podstawie: art. 38 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) (dalej: „Pzp”), przekazuje treść pytań (które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.06.2016r.) i udziela odpowiedzi.

ZAPYTANIE NR 1

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym nr ZP.271.14.2016 prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Część 1

Czy tereny przeznaczone pod projektowaną oczyszczalnię są terenami zalewowymi?

Część 2

1/ Czy w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na wycinkę?

2/ Czy Wykonawca ma przewidzieć zaprojektowanie w drogach kanalizacji deszczowej?

3/ Czy w zakresie branży AKPiA Wykonawca ma uwzględnić monitoring wszystkich pompowni z wizualizacją w siedzibie zamawiającego?

4/ Czy instalacja AKPiA ma wykazywać tylko stany: praca/awaria, czy też zapewniać sterowanie armaturą?

5/ Czy cały obszar ma MPZP?

6/ Czy w zakresie sieci wodociągowych należy przewidzieć hydranty?

7/ Czy w zakresie sieci wodociągowej należy przewidzieć układy podnoszenia ciśnienia?

8/ Czy należy przeprowadzić analizę hydrauliczną dla całej sieci wodociągowej z doбором armatury redukującej ciśnienie i podnoszącej?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Część 1

odpowiedź: Tereny przeznaczone pod projektowaną oczyszczalnię nie są terenami zalewowymi.

Część 2

odpowiedź: ad.1/ W zakresie prac Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia oraz skalkulowanie opłat za ich usunięcie na etapie prowadzenia robót budowlanych, w zakresie niezbędnym dla realizacji rozwiązań projektowych. Natomiast Wykonawca nie jest zobligowany do uzyskania decyzji na wycinkę, chyba że uzyskanie takiej decyzji będzie wymagany (niezbędnym) załącznikiem do projektów budowlanych, na podstawie których wydane zostaną pozwolenia na budowę.

odpowiedź: ad.2/ Wykonawca, w zakresie objętym niniejszym postępowaniem przetargowym nie jest zobligowany do wykonania projektów nowej kanalizacji deszczowej. Wykonawca musi jednak uwzględnić i zaprojektować wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem terenu budowy do stanu pierwotnego (tj. musi zaprojektować wszelkie roboty i czynności odtworzeniowe w pasie robót), w tym z zakresu odwodnienia.

odpowiedź: ad.3/ Wykonawca w dokumentacji projektowej nie uwzględnia wizualizacji monitoringu pompowni przydomowych w dyspozytorni Zamawiającego. Natomiast w dyspozytorni Zamawiającego ma zostać uwzględniona wizualizacja monitoringu pompowni sieciowych, jeśli takie zostaną zaprojektowane.

odpowiedź: ad.4/ Dla obiektów, których wizualizacja monitoringu zostanie umieszczona w dyspozytorni Zamawiającego należy przewidzieć zarówno podgląd ich stanów pracy/awarii jak i zapewnić zdalne sterowanie pracą urządzeń i armatury „wykonawczej”.

odpowiedź: ad.5/ Cały obszar objęty niniejszym postępowaniem przetargowym posiada MPZP, za wyjątkiem terenów kolejowych.

odpowiedź: ad.6/ Tak hydranty należy przewidzieć na projektowanej sieci, odległości między hydrantami zgodnie z polskimi przepisami.

odpowiedź: ad.7/ Nie.

odpowiedź: ad.8/ Nie. Zakład posiada analizę hydrauliczną sieci z doborem armatury redukcyjnej.

Powyższe odpowiedzi nie wpływają na termin wydłużenia składania ofert.

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zadający pytanie
2. Strona internetowa Zamawiającego : www.bip.psary.pl
3. aa

Z upoważnienia Wójta
/-/ Marta Szymiec
Zastępca Wójta