



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Znak sprawy: ZGK/353/2018

Nazwa zamówienia: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice”

Dąbie, 18 października 2018 r.

Zamawiający:

Gmina Psary - Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach

Dąbie, ul. Dolna 1

42-504 Będzin

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Czy koszt wodomierzy leży po stronie wykonawcy czy zamawiającego. Jakiej średnicy są wodomierze?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że koszt wodomierzy i ich montażu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia do zrealizowania przez Wykonawcę.

Zgodnie z zapisem Rozdziału III punkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w niniejszym postępowaniu: „Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Strzyżowicach od istniejącego wodociągu PE \varnothing 160mm zlokalizowanego w rejonie ulicy Belnej w Strzyżowicach, do granicy Gminy Psary. Sieć wodociągową wykonana z rur PE100 SDR11 DN \varnothing 160x14,6 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe bądź za pomocą kształtek elektrooporowych wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych **z montażem studni wodomierzowych i wodomierzy do odczytu radiowego** kompatybilnych z posiadanym przez ZGK w Psarach systemem odczytu.”

Aktualnie Zakład Gospodarki Komunalnej montuje wodomierze \varnothing 20 system radiowy Libra RS.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca i obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Wszystkie zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Dyrektor

/-/ Łukasz Siwczyk

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.psary.pl

2.aa

Sprawę prowadzi: Małgorzata Kołtun - tel. 32 294 49 43; e-mail: malgorzatakolturn@psary.pl