

Psary, dnia 08.08.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
.....
(nazwa i adres Zamawiającego)

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy Psary” z podziałem na trzy części.

Działając w trybie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o zmianie terminu składania ofert.

PYTANIA. WYJAŚNIENIA.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie pozycji przedmiarowych .

Pytanie 1.

Cz. 2. Wykonanie nawierzchni z kruszywa ul. Diamentowej i Bazaltowej w Górze Siewierskiej

Poz. dot. el.2 Budowa przepustów drogowych

Poz. 9,10 ,11,12- W tych pozycjach jakie rury należy tu zabudować jaka gr. ścianki, jakie SN SDR, karbowane czy gładkie, dwuścienne ?

Odpowiedź.

Należy przyjąć rury z żywicy poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym GRP SN 10.

Pytanie 2.

Poz.13 - Ścianki czołowe prefabrykowane - Jakiej ścianki czołowej należy tu zabudować, zbrojone ,betonowe z jakim wylotem dla jakich rur ?

Odpowiedź.

Należy przyjąć ścianki prefabrykowane żelbetowe zbrojone.

Pytanie 3.

Cz.3 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltobetonowego ul. Nowa w Sarnowie .

Poz. 4- Mechaniczne wykonanie za pomocą rozkładarki mas bitumicznych nawierzchni z destruktu asfaltowego ze skropieniem emulsją asfaltową i zasypaniem piaskiem - jaka grubość destruktu przyjąć-skoro najmniejsza to 7 cm po zagęszczeniu? (w/g D-05.02.01.21) ?

Odpowiedź.

Należy przyjąć grubość warstwy destruktu 5 cm.

Pytanie 4.

Wg podstawy wyceny jaka przyjęto w przedmiarze (KNNR 6 310/02) to 5 cm ,brak skropienia i osypania piaskiem . należy to dodać - zrobić kalk. własną .

Odpowiedź.

Skropienie emulsją i zasypanie piaskiem należy w kalkulować do ceny jednostkowej wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy Psary” z podziałem na trzy części.

Pytanie 5.

Poz. 5 dodatek za transport - ciężar właściwy destruktu jest inny niż w-wy wiążącej ilość powinna być zmieniona .

Odpowiedź.

Do obliczenia dodatku za transport przyjęto ciężar objętościowy 2,5Mg/m3

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie , zamieszczenie rysunków przepustów-załączone rysunki nie dotyczą tego zadania .

Odpowiedź

Przepusty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i rzędnymi podanymi w projekcie rysunek 6.3 Szczegół przepustu pod koroną drogi. Rurę należy obsypać piaskiem i zasypać gruntem rodzimym, zagęścić do rzędnej koryta drogi na szerokości drogi. Na pozostałej części do ścianek czołowych przepustu należy zasypać go gruntem rodzimym do rzędnej nawierzchni drogi

Działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam. publicznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu i upływa dnia **28.08.2019 r.** o godz.**12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.08.2019 r.** o godzinie **12:30**.

W powyższym zakresie ulega również zmianie Ogłoszenie o zamówieniu.

Odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Zatwierdzam:

Z upoważnienia Wójta

/-/ Marta Szymiec

Zastępca Wójta

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.psary.pl
2. aa

Sprawę prowadzi:

Arkadiusz Maraszek - tel. 32 / 29 44 943; 32 / 29 44 921 wew. 941; arkadiuszmaraszek@psary.pl