

LEGENDA:

- zwody poziome - drut Fe/Zn Ø8mm
- maszt odgromowy montowany do komina 3m
- maszt odgromowy na poj. podstawie 3m
- RDC — tablica elektryczna RDC
- połaczenia wyrównawcze instalacji fotowotaicznej
- 2 — moduł fotowoltaiczny wraz z konstrukcją balastową (liczba oznacza nr łańcucha)

EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Temat opracowania:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA DODATKOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII (INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ) ORAZ NOWEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W PSARACH NA DZ. NR EWID. 2367/43, 2367/41, 2367/39, 2367/40

Inwestor:	Lokalizacja:
GMINA PSARY **ul. Malinowicka 4** **42-512 Psary**	Dz. Nr 2367/43, 2367/41, 2367/39, 2367/40, w msc. Psary, Gmina Psary, pow. Będziński, woj. Śląskie

Projektant:	podpis:	branża:	
inż. Bolesław Kusiak upr. bud. nr 1115/94		ELEKTRYCZNA	
tytuł rysunku:	skala:	data:	nr rysunku:
ROZMIESZCZENIE INSTALACJI PV NA DACHU - część 1	1:100	luty 2018	IE-01a