



wykonać pion kablwy dla potrzeb zejścia instalacji fotowoltaicznej z dachu do pom. tech. 1.21 na poziomie piętra gdzie zabudowany zostanie falownik. Należy przejść przez dach z wykorzystaniem dwóch przejść typu fajkowego - odrębnie instalacją wyrównawczą, a oddzielnie instalacjami elektrycznymi

iglicę odgromową przyłączyć do instalacji odgromowej z wykorzystaniem zwodu poziomego niskiego układanego analogicznie jak pozostała sieć zwodów poziomych na obiekcie

iglicę odgromową przyłączyć do instalacji odgromowej z wykorzystaniem zwodu poziomego niskiego układanego analogicznie jak pozostała sieć zwodów poziomych na obiekcie

iglicę odgromową przyłączyć do instalacji odgromowej z wykorzystaniem zwodu poziomego niskiego układanego analogicznie jak pozostała sieć zwodów poziomych na obiekcie

iglicę odgromową przyłączyć do instalacji odgromowej z wykorzystaniem zwodu poziomego niskiego układanego analogicznie jak pozostała sieć zwodów poziomych na obiekcie

LEGENDA:

- zwody poziome - drut Fe/Zn Ø8mm
- maszt odgromowy montowany do komina 3m
- maszt odgromowy na poj. podstawie 3m
- RDC tablica elektryczna RDC
- połączenia wyrównawcze instalacji fotowoltaicznej
- 2 moduł fotowoltaiczny wraz z konstrukcją balastową (liczba oznacza nr łańcucha)



EFEKT SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Temat opracowania:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA DODATKOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII (INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ) ORAZ NOWEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA W PSARACH NA DZ. NR EWID. 2367/43, 2367/41, 2367/39, 2367/40

Inwestor:
**GMINA PSARY
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary**

Lokalizacja:
Dz. Nr 2367/43, 2367/41, 2367/39, 2367/40, w msc. Psary, Gmina Psary, pow. Będziński, woj. Śląskie

Projektant:
inż. Bolesław Kusiak
upr. bud. nr 1115/94

podpis:

branża:
ELEKTRYCZNA

tytuł rysunku:
ROZMIESZCZENIE INSTALACJI PV NA DACHU - część 2

skala:
1:100

data:
luty 2018

nr rysunku:
IE-01b