

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

a) działanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, projekt pn. „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.

Znak sprawy: ZP.271.02.2020

Nazwa zamówienia: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.**

Psary, dnia 18.02.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

.....
(nazwa i adres Zamawiającego)

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść zapytań wraz z zmianami treści SIWZ oraz informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści dla instalacji o mocy 2,24 kW falownik jednofazowy o sprawności euro 69,9%.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści inwertera jednofazowego o sprawności euro podanej przez zadającego pytanie tj. 69,9%.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy dla mocy 3,92kW, 4,48kW, 4,76kW, 5,6kW, 6,72kW o maksymalnym napięciu startu 200 V oraz w zakresie napięcia 160-960 V.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy dla mocy 3,92kW, 4,48kW, 4,76kW, 5,6kW, 6,72kW o napięciu startowym (załączenia) 200V oraz zakresie napięć pracy 160-960V

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy dla mocy 7,84kW, o zakresie napięcia 160-960V.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści inwerter trójfazowy dla mocy 7,84 kW, o zakresie napięć pracy 160-960V

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu

i upływa dnia **26.02.2020 r. o godzinie 12:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.02.2020 r. o godzinie 12:30.**

Odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam

Zastępcą Wójta

/-/ Marta Szymiec

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.psary.pl

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl