

Odpowiedzi na pytania Wykonawców .

W dniu 07.04. 2020r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji wyposażenia Część II dotyczące

świetlicy Wiejskiej GOK i doposażenie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

Pytanie 1 : „ Czy szafa przelotowa- poz. 4 ma być wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 czy ze stali nierdzewnej ferromagnetycznej [tańsza wersja]”

Odpowiedź: szafa przelotowa- poz. 4 powinna być wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej . Stale AISI dzielą się na różne serie są serie 300 (stale austenityczne, chromowe z dodatkiem niklu lub z dodatkiem niklu i molibdenu) i 400 (stale ferrytyczne oraz martenzytyczne) . Zamawiający dopuszcza szafę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316 lub AISI 430 .

Pytanie 2 : „ Czy wózek serwisowy- poz. 5 ma być spawany czy skręcany- do samodzielnego montażu?”

Odpowiedź: Wózek serwisowy może być spawany albo może być skręcany.

Pytanie 3 : „ Czy bema- poz. 6 może mieć inne wymiary niż wpisane do specyfikacji i czy może mieć większą moc elektryczną? „

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów bema jeźdnego w zakresie +/- 10% oraz większą moc elektryczną. (Min. 1,4 kw)

Pytanie 4 : ‘ Czy stół roboczy- poz. 7 ma być wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 czy stali nierdzewnej ferromagnetycznej [tańsza wersja] „

Odpowiedź: Stół roboczy powinien być wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej . Stale AISI dzielą się na różne serie są serie 300 (stale austenityczne, chromowe z dodatkiem niklu lub z dodatkiem niklu i molibdenu) i 400 (stale ferrytyczne oraz martenzytyczne) . Zamawiający dopuszcza szafę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304, AISI 316 lub AISI 430 .

Odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostałe zapisy bez zmian.

Zatwierdzam :

Agnieszka Adamus Stępień

SKARBNIK GMINY

Dnia 14.04.2020r