

Nr sprawy: RGKiZDIII.7021.1.2022

Opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert:

Wykonawca dostarczy trzy sztuki agregatów prądotwórczych o parametrach jak poniżej:

Wymagania ogólne agregatu prądotwórczego:

1. Agregat prądotwórczy o mocy max [kVA]: 1~230V 5,3 ; 3~400V 16,0.
2. Prąd znamionowy [A]: 1~230V 23,0 ; 3~400V 16,0.
3. Stabilizacja napięcia: AVR.
4. Gniazda AC: 1 x 230V 16A ; 1 x 400V 16A.
5. Model silnika: Honda GX690
6. Moc silnika [KM] : co najmniej 22 KM.
7. Rozruch: elektryczny.
8. Rodzaj paliwa: benzyna.
9. Zbiornik paliwa w postaci kanistra o pojemności co najmniej 20 litrów montowany z boku na ramie agregatu.
10. Czas pracy co najmniej 4,0 godziny przy $\frac{3}{4}$ obciążeniu znamieniowym.
11. Całkowita masa agregatu prądotwórczego nie więcej niż 160 [kg].
12. Wyposażenie standardowe: zabezpieczanie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, licznik motogodzin.
13. Wyposażenie dodatkowe: zestaw transportowy.

Wymagane dokumenty agregatu prądotwórczego:

1. Instrukcja obsługi w języku polskim.
2. Wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
3. Karty gwarancyjne.

Dostawa:

Do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Psary.