

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58

Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48 Tel. / Fax. 32 267-36-57

e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl

NS.HK.9027.10.2.6.1.2024

Będzin, dnia 20.08.2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH SP. Z O.O.
DĄBIE UL. DOLNA 1
42-504 BĘDZIN

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. pobranej z punktu zgodności tj. **budynku Zakładu Komunalnego w Dąbiu przy ulicy Dolnej 1** do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na rok 2024 przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- *Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdanie nr *DL.9052.3.11.2024.11* z badań wody pobranej dnia **03.06.2024** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym obejmująca monitoring parametrów grupy A+B **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej
Renata Karczmarek

Otrzymują:

1. adresat (e-mail: zgk@psary.pl)
2. NS/HK a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Psary (e-puap)
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58

Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48 Tel. / Fax. 32 267-36-57

e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl

NS.HK.9027.10.2.6.2.2024

Będzin, dnia 20.08.2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH SP. Z O.O.
DĄBIE UL. DOLNA 1
42-504 BĘDZIN

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. pobranej z punktu zgodności tj. **Studnia redukcyjna w Sarnowie przy ulicy Wiejskiej rejon Domu Dziecka** do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na rok 2023 przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- *Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdanie nr *DL.9052.3.11.2024.11* z badań wody pobranej dnia **03.06.2024** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym obejmująca monitoring parametrów grupy A+B **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej**


Renata Karczmarek

Otrzymują:

1. adresat (e-mail: zgk@psary.pl)
2. NS/HK a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Psary (e-puap)
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58

Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48 Tel. / Fax. 32 267-36-57

e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl

NS.HK.9027.10.2.6.3.1.2024

Będzin, dnia 20.08.2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH SP. Z O.O.
DĄBIE UL. DOLNA 1
42-504 BĘDZIN

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. pobranej z punktu zgodności tj. **Studnia wodomierzowa w Psarach przy ulicy Wiejskiej – boisko sportowe Iskra** do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na rok 2024 przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- *Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie..*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr OL-04/OL/FŚ-01/24/59/N; OL-01/OL/CHZ-01/24/210/N z badań wody pobranej dnia **10.06.2024** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym obejmująca monitoring parametrów grupy A **spełnia warunkowo wymagania** jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w związku z ponadnormatywną zawartością żelaza ($377 \pm 41 \mu\text{g/l}$) i manganu ($57 \pm 9 \mu\text{g/l}$) zgodnie z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej

Renata Karczmarek

Otrzymują:

1. adresat (e-mail: zgk@psary.pl)
2. NS/HK a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Psary (e-puap)
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58

Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48 Tel. / Fax. 32 267-36-57

e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl

NS.HK.9027.10.2.6.4.2024

Będzin, dnia 20.08.2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH SP. Z O.O.
DĄBIE UL. DOLNA 1
42-504 BĘDZIN

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. pobranej z punktu zgodności tj. **Hydrofornia Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej** do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na rok 2024 przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- *Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie..*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr *OL-04/OL/FŚ-01/24/58/N; OL-01/OL/CHZ-01/24/209/N* z badań wody pobranej dnia **10.06.2024** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym obejmująca monitoring parametrów grupy A **spełnia warunkowo wymagania** jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w związku z ponadnormatywną zawartością żelaza ($295 \pm 32 \mu\text{g/l}$) i manganu ($54 \pm 8 \mu\text{g/l}$) zgodnie z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej

Renata Karczmarek

Otrzymują:

1. adresat (e-mail: zgk@psary.pl)
2. NS/HK a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Psary (e-puap)
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58

Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48 Tel. / Fax. 32 267-36-57

e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl

NS.HK.9027.10.2.6.3.2024

Będzin, dnia 20.08.2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W PSARACH SP. Z O.O.
DĄBIE UL. DOLNA 1
42-504 BĘDZIN

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. pobranej z punktu zgodności tj. **Studnia wodomierzowa w Psarach przy ulicy Wiejskiej – boisko sportowe Iskra** do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na rok 2024 przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr OL-04/OL/FŚ-01/24/57/N; OL-01/OL/CHZ-01/24/202/N z badań wody pobranej dnia **03.06.2024** r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym obejmująca monitoring parametrów grupy A **spełnia warunkowo wymagania** jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w związku z ponadnormatywną zawartością żelaza ($317 \pm 35 \mu\text{g/l}$) i manganu ($58 \pm 9 \mu\text{g/l}$) zgodnie z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej

Renata Karczmarek

Otrzymują:

1. adresat (e-mail: zgk@psary.pl)
2. NS/HK a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Psary (e-puap)
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4