


DG/VV. 6720. 1. 2024

**Temat:** Fwd: znak sprawy: PZ.5263.7.2024

**Nadawca:** Barbara Pietroniec <urząd@psary.pl>

**Data:** 2024-10-10, 13:52

**Adresat:** "kancelaria@psary.pl" <kancelaria@psary.pl>



--- Treść przekazanej wiadomości ---

**Temat:**znak sprawy: PZ.5263.7.2024

**Data:**Thu, 10 Oct 2024 13:26:46 +0200

**Nadawca:**[pspbedzin@katowice.kwpsp.gov.pl](mailto:pspbedzin@katowice.kwpsp.gov.pl) <[pspbedzin@katowice.kwpsp.gov.pl](mailto:pspbedzin@katowice.kwpsp.gov.pl)>

**Adresat:**psary <[urząd@psary.pl](mailto:urząd@psary.pl)>

Dzień dobry,

w załączniku wnioski.

Pozdrawiam,

**st. kpt. Krystian Biesiadecki**

Sekcja Kontrolno- Rozpoznawcza

tel. 47 85 17 025

e-mail: [prewencja@bedzin.kppsp.gov.pl](mailto:prewencja@bedzin.kppsp.gov.pl)

— Załączniki: —

97833\_Plan ogólny Psary.pdf

124 KB





**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w BĘDZINIE**

42-500 Będzin ul. Modrzejowska 74

Będzin, dn. 08 października 2024r.

PZ.5263.7.2024.KB

**Urząd Gminy Psary  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary**

W nawiązaniu do pisma Gminy Psary z dnia 7.10.2024 r., znak RGNV.6720.1.2024 w przedmiocie składania wniosków na etapie przystąpienia do w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Psary, tut. Komenda wnosi następujące wnioski:

I. Wynikające z zapisów § 10 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030):

1. Dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 250 powinny być instalowane hydranty nadziemne spełniające następujące wymagania:

- a) średnica nominalna hydrantu powinna wynosić DN 100 lub DN 150;
- b) wydajność nominalna przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 20 dm<sup>3</sup>/s;
- c) hydranty powinny być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej;
- d) miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu;
- e) przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu;
- f) na stanowisku do czerpania wody należy umieścić zakaz parkowania.

II. Wynikające z art. 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z późn. zm.) w sprawie usytuowania zakładów zwiększonego (ZZR) lub dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, które nie powinny być zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie z obszarami zabudowy śródmiejskiej oraz mieszkaniowej, chyba że indywidualna ocena ryzyka wykaże, że nie stwarzają one zagrożenia dla sąsiednich terenów przeznaczonych i wykorzystywanych pod zabudowę inną niż produkcyjno-usługowa, t.j. mieszkalną, użyteczności publicznej itp. Powyższe wynika z faktu, że na terenach tego typu zakładów mogą znaleźć się duże ilości substancji niebezpiecznych (w szczególności toksycznych, wybuchowych lub skrajnie łatwopalnych) stanowiących zagrożenie dla terenów sąsiadujących z nimi.

Ponadto na podstawie art. 3 pkt 45 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) należy stwierdzić, że właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej ze względu na sprawy dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

*podpisał elektronicznie:*

**p.o. KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w BĘDZINIE**

- / -

**ml. bryg. mgr inż. Szymon Gwóźdź**

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a.a/PZ.

