




**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KATOWICACH**

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478515000, fax. 328327015

Katowice, dn. 28 października 2024 r.



WPZ.5263.224.2024.PS

A. Kotela
[Signature]

Urząd Gminy Psary

**ul. Malinowicka 4
42-512 Psary**

dot. zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Psary.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Gminy Psary uchwały nr VI/40/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia **planu ogólnego gminy Psary**, tutejszy organ informuje, że przy opracowywaniu niniejszego planu należy uwzględnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), a także w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późniejszymi zm.), w zakresie możliwości lokalizacji nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym przede wszystkim zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zachowania bezpiecznych odległości od tych zakładów.

Ponadto tut. organ informuje, iż na terenie gminy Psary zlokalizowany jest zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej tj. **FM Polska Sp. z o.o. Magazyny w Psarach**, ul. Akacyjowa 11, 42-500 Psary, dla którego obszary będące w bezpośrednim jego otoczeniu, znajdują się w zasięgu n/w negatywnych skutków awarii:

- gęstość strumienia ciepła w wyniku pożaru magazynu z substancjami niebezpiecznymi,
- nadciśnienie wybuchu VCE gazów łatwopalnych i par rozproszonych cieczy łatwopalnych,

biorąc pod uwagę reprezentowane zdarzenia awaryjne wskazane w raporcie o bezpieczeństwie, o szacowanej częstotliwości wystąpienia powyżej 10^{-6} /rok, opracowanym dla ww. zakładu. Planowane przeznaczenie powyższych obszarów powinno uwzględniać konieczność zachowania bezpiecznych odległości.

Wobec powyższego, tut. organ przekazuje następujące zalecenia dotyczące zachowania bezpiecznej odległości nowej zabudowy w sąsiedztwie FM Polska Sp. z o.o. Magazyny w Psarach, względem jego granicy:

- w odległości do 10 m – możliwość lokalizacji wyłącznie obiektów produkcyjno-magazynowych, linii kolejowych i dróg publicznych, terenów rolniczych lub nieużytków,
- w odległości powyżej 10 m – możliwość lokalizacji niskich budynków mieszkalnych, a także budynków użyteczności publicznej (ZL III) o powierzchni do 500 m²,
- w odległości powyżej 20 m – dopuszcza się lokalizację pozostałych obiektów, za wyjątkiem:
 - przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

- * – budynków zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
- przeznaczonych dla dużej liczby osób (powyżej 500 osób),
- w odległości powyżej 40 m – dopuszcza się lokalizację obiektów przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, budynków zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200 lub przeznaczonych dla dużej liczby osób (powyżej 500 osób).

podpisał elektronicznie:

**ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/ – /

st. bryg. mgr inż. Roman KLECHA

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a./WPZ.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
Katowicach
40-042 Katowice
Wita Stwosza 36

Katowice, 2024-10-28

WPZ.5263.224.2024.PS

URZĄD GMINY W PSARACH
42-512 Psary
Malinowicka 4

INFORMACJA

dot. zawiadomienia Planu ogólnego Gminy Psary

W załączeniu pismo: WPZ.5263.224.2024.PS

Z poważaniem
mł. kpt. inż. Paweł Skóra

Wydział Przeciwdziałania Zagrożeniom
tel. 47 851 56 21

Załączniki:

1. WPZ_Zawiadomienie dot. planu ogólnego gminy_Psary.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-10-29T07:51:41.869Z

Podpis elektroniczny