

Zamawiający:  
GMINA PSARY  
42-512 Psary  
ul. Malinowicka 4  
woj. Śląskie  
Regon: 276258167,  
NIP: 625-244-67-73  
Tel.: 32 294 49 21, 32 294 49 01;  
www.psary.pl  
e-mail: urzad@psary

**Odpowiedź na pytanie**

**Dotyczy : „Wykonanie klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Dąbiu”**

**Pytanie :** W związku z ogłoszeniem zapytanie na "Wykonanie klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Dąbiu" proszę o wyjaśnienie zawartego w treści zapytania opisu jednostki klimatyzacji, a mianowicie w punkcie 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest mowa o systemie klimatyzacji składającego się z: wewnętrzna ścienna szt. 2 typu split, wydajność chłodnicza min 14 kW. Jest to oczywista pomyłka pisarska gdyż nie ma na rynku producentów urządzeń klimatyzacyjnych obecnie dostępnych jednostek ściennych o mocy chłodniczej 14,0kW, największe jakie występują to 10,0kW. W przypadku tak dużych mocy mówimy już o klimatyzatorach typu przypodłogowo-podsufitowego, kasetonowego lub kanałowego. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i sprecyzowanie typu jednostki wewnętrznej klimatyzatora.

**Odpowiedz:** W odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia, a w szczególności wskazania w punkcie 1, iż system klimatyzacji ma składać się z: jednostka wewnętrzna ścienna szt. 2 typu split, wydajność chłodnicza min. 14 kW,

Uprzejmie informujemy, że w opisie przedmiotu zamówienia rzeczywiście wystąpiła omyłka pisarska.

Prawidłowa specyfikacja powinna brzmieć:

**System klimatyzacji ma się składać z czterech jednostek wewnętrznych typu split ścienny o mocy chłodniczej po 7,0 kW każda (łącznie 28,0 kW), współpracujących z dwoma jednostkami zewnętrznymi. Każda jednostka zewnętrzna będzie obsługiwać dwa splity wewnętrzne (2 x 7,0 kW).**

Zamawiający potwierdza, że nie ma możliwości zastosowania jednostek ściennych o mocy chłodniczej 14,0 kW, ponieważ takie urządzenia nie występują w ofercie producentów.

Typ jednostki wewnętrznej pozostaje bez zmian : split ścienny.

**W związku z istotnymi zmianami informujemy, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 8 lipca do godz.10:00**

**Zastępca Wójta**

**/-/ Agnieszka Medaj**