

Zamawiający:
GMINA PSARY
42-512 Psary
ul. Malinowicka 4
woj. Śląskie
Regon: 276258167,
NIP: 625-244-67-73
Tel.: 32 294 49 21, 32 294 49 01;
www.psary.pl
e-mail: urzad@psary

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy : „Wykonanie klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Dąbiu”

Pytanie : W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn. „*Wykonanie klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Dąbiu*”, uprzejmie proszę o doprecyzowanie opisu jednostki klimatyzacyjnej zawartego w treści zapytania, a w szczególności poniższych parametrów:

- klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 7,0 kW,
- klasa energetyczna (chłodzenie): A++,
- możliwość grzania przy temperaturach zewnętrznych do -15°C,
- współczynnik SEER: minimum 6,1,
- współczynnik SCOP: minimum 4,1,
- poziom mocy akustycznej: nie więcej niż 60 dB.

Po szczegółowej analizie dostępnych na rynku rozwiązań oferowanych przez różnych producentów, nie udało nam się zidentyfikować urządzenia spełniającego wszystkie wskazane wymagania techniczne. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o:

1. wskazanie trzech przykładowych modeli urządzeń spełniających podane kryteria,
2. weryfikację, czy w specyfikacji nie wystąpiła pomyłka w zakresie parametru „poziom mocy akustycznej” – w dokumentacjach technicznych urządzeń częściej stosowanym i bardziej miarodajnym parametrem jest bowiem „poziom ciśnienia akustycznego”.

Odpowiedz:

Ad. 1

Zamawiający nie ma prawa wskazywać w dokumentacji postępowania konkretnych wykonawców, producentów, znaków towarowych, patentów ani pochodzenia, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisanego go w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały.

W takich wyjątkowych przypadkach każdorazowo dopuszcza się możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, co również znajduje odzwierciedlenie w treści dokumentacji.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie może uwzględnić Państwa sugestii dotyczącej wskazania konkretnej firmy/producenta bądź urządzenia.

Ad. 2

W specyfikacji (opisie przedmiotu zamówienia) Poziom mocy akustycznej jako podstawowy parametr hałasu źródła powinien być wskazany z uwagi na fakt, że :

- Jest bardziej obiektywny i powtarzalny.
- Jest częściej uwzględniany w kartach katalogowych.
- Umożliwia uczciwe i jednoznaczne porównanie ofert (kluczowe w przetargach).

Można dodatkowo – informacyjnie – podać poziom ciśnienia akustycznego w odniesieniu do warunków użytkowania (np. w miejscu pracy urządzenia), ale nie jako główne kryterium.

Zastępca Wójta

/-/ Agnieszka Medaj